

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2026	00:00	24,46	16,19	8,27	0,00					1		1			
	01:00	22,58	15,35	7,23	0,00					1		1			
	02:00	21,39	14,11	7,28	0,00					1		1			
	03:00	20,76	13,04	7,72	0,00					1		1			
	04:00	20,86	12,68	8,18	0,00					1		1			
	05:00	22,06	13,23	8,82	0,00					1		1			
	06:00	24,94	14,97	9,98	0,00					1		1			
	07:00	29,36	17,62	11,74	0,00				1	1		1			
	08:00	33,55	21,27	12,28	0,00				1	1		1			
	09:00	36,95	24,06	12,89	0,00			1	1	1		1			
	10:00	38,63	25,30	13,33	0,00			1	1	1		1			
	11:00	39,22	25,72	13,50	0,00			1	1	1		1			
	12:00	39,43	25,81	13,62	0,00			1	1	1		1			
	13:00	38,90	25,22	13,68	0,00			1	1	1		1			
	14:00	37,50	23,80	13,70	0,00			1	1	1		1			
	15:00	36,06	22,39	13,67	0,00			1	1	1		1			
	16:00	35,83	22,17	13,65	0,00			1	1	1		1			
	17:00	37,29	23,61	13,68	0,00			1	1	1		1			
	18:00	41,21	27,57	13,64	0,00			1	1	1		1			
	19:00	43,99	30,31	13,68	0,00			1	1	1		1			
	20:00	43,82	30,17	13,65	0,00			1	1	1		1			
	21:00	41,09	27,43	13,65	0,00			1	1	1		1			
	22:00	36,33	22,66	13,67	0,00			1	1	1		1			
	23:00	30,42	18,25	12,17	0,00				1	1		1			

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης