

| ΗΣ ΜΗΛΟΥ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026 | | | | | |
|------------------------|----------------|---|--|--|------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 1,500 | 1,500 | 0,800 |
| α ρ ε τ η | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW) | G3 | G4 | G5 | G7 | G8 | ΦΟΡ. ΗΖ (x11) |
| | | | | | | | | | | |
| Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026 | 00:00 | 5,78 | 4,89 | 0,90 | | | 1 | | | 1 |
| | 01:00 | 5,35 | 4,25 | 1,10 | | | 1 | | | |
| | 02:00 | 5,12 | 4,09 | 1,03 | | | 1 | | | |
| | 03:00 | 5,02 | 3,92 | 1,10 | | | 1 | | | |
| | 04:00 | 5,04 | 3,27 | 1,77 | | | 1 | | | |
| | 05:00 | 5,13 | 3,08 | 2,05 | | | 1 | | | |
| | 06:00 | 5,26 | 3,46 | 1,81 | | | 1 | | | |
| | 07:00 | 5,40 | 4,55 | 0,85 | | | 1 | | | 1 |
| | 08:00 | 5,52 | 4,68 | 0,84 | | | 1 | | | 1 |
| | 09:00 | 5,59 | 3,76 | 1,83 | | | 1 | | | |
| | 10:00 | 5,73 | 3,74 | 1,99 | | | 1 | | | |
| | 11:00 | 5,81 | 4,01 | 1,81 | | | 1 | | | |
| | 12:00 | 5,97 | 4,23 | 1,74 | | | 1 | | | |
| | 13:00 | 6,12 | 4,09 | 2,03 | | | 1 | | | |
| | 14:00 | 6,19 | 4,07 | 2,12 | | | 1 | | | |
| | 15:00 | 6,25 | 4,07 | 2,18 | | | 1 | | | |
| | 16:00 | 6,41 | 4,17 | 2,24 | | | 1 | | | 1 |
| | 17:00 | 6,55 | 4,38 | 2,18 | | | 1 | | | 1 |
| | 18:00 | 6,74 | 4,78 | 1,97 | | | 1 | | | 1 |
| | 19:00 | 6,98 | 5,44 | 1,53 | | | 1 | | | 2 |
| 20:00 | 6,92 | 5,90 | 1,01 | | | 1 | | | 3 | |
| 21:00 | 6,70 | 5,82 | 0,87 | | | 1 | | | 3 | |
| 22:00 | 6,47 | 5,80 | 0,67 | | | 1 | | | 3 | |
| 23:00 | 6,31 | 5,59 | 0,72 | | | 1 | | | 2 | |

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης