

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Wednesday, March 4, 2026																		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
Ρ	Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (Μw)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ						ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)					
							DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
Wednesday, March 4, 2026		00:00	56.81	45.78	11.03	0.00			1	1							1						1	18.74	17.04	
		01:00	51.62	39.25	12.37	0.00			1	1								1						1	17.63	15.49
		02:00	49.11	38.54	10.57	0.00			1	1								1						1	15.28	14.73
		03:00	47.40	37.90	9.50	0.00			1	1								1						1	13.59	14.22
		04:00	47.27	37.51	9.76	0.00			1	1								1						1	13.51	14.18
		05:00	48.82	38.08	10.74	0.00			1	1								1						1	14.96	14.65
		06:00	54.87	42.09	12.69	0.09			1	1								1						1	19.09	16.43
		07:00	63.60	47.01	13.55	3.05			1	1								1						1	22.14	18.17
		08:00	66.12	42.63	13.57	9.92			1	1								1						1	21.93	16.86
		09:00	68.16	41.37	10.65	16.13			1	1								1						1	18.29	15.61
		10:00	67.54	38.29	8.98	20.27			1	1								1						1	13.53	14.18
		11:00	66.36	37.23	7.07	22.06			1	1								1						1	10.52	11.70
		12:00	67.51	37.43	8.62	21.47			1	1	1							1						1	12.15	13.45
		13:00	66.84	39.24	7.92	19.68			1	1								1						1	11.11	14.15
		14:00	65.41	45.61	4.37	15.42			1	1					1			1						1	6.49	11.78
		15:00	62.79	47.87	4.17	10.75			1	1				1	1			1						1	6.24	8.84
		16:00	63.64	51.65	4.27	7.73			1	1				1	1			1						1	6.45	12.71
		17:00	65.89	57.51	6.39	2.00			1	1	1			1	1			1						1	9.80	19.17
		18:00	75.45	68.42	7.04	0.00			1	1				1	1			1	1					1	10.77	22.64
		19:00	81.67	73.48	8.19	0.00			1	1				1	1			1	1					1	20.30	22.67
		20:00	81.90	77.13	4.77	0.00			1	1				1	1			1	1					1	21.62	22.90
		21:00	78.02	76.13	1.89	0.00			1	1				1	1			1	1					1	23.19	23.41
		22:00	70.94	70.02	0.92	0.00			1	1				1	1			1	1					1	24.74	21.28
	23:00	61.96	61.40	0.56	0.00			1	1				1	1			1	1					1	20.80	18.59	

1. Δοκιμαστική λειτουργία D4
2. Δοκιμαστική λειτουργία AEP4

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης