

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Thursday, March 5, 2026																	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)						18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (Μw)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ						ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ							Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)					
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
Thursday, March 5, 2026	00:00	54.03	53.25	0.78	0.00			1		1							1	1					1	13.98	14.63
	01:00	49.37	48.45	0.93	0.00			1		1							1						1	15.87	14.81
	02:00	47.81	47.03	0.78	0.00			1		1							1						1	14.32	14.34
	03:00	46.23	45.93	0.31	0.00			1		1							1						1	12.76	13.63
	04:00	46.28	46.27	0.02	0.00			1		1							1						1	12.75	13.68
	05:00	48.22	48.22	0.01	0.00			1		1							1						1	14.41	14.47
	06:00	53.89	53.67	0.09	0.13			1		1							1	1					1	12.76	14.36
	07:00	61.83	57.96	0.39	3.48			1		1							1	1					1	17.12	17.51
	08:00	64.93	54.30	0.54	10.09			1		1							1	1					1	9.57	1.44
	09:00	66.65	50.22	0.85	15.58			1		1							1	1					1	9.44	11.67
	10:00	66.23	47.13	0.90	18.21			1		1							1	1	1					6.64	8.63
	11:00	64.31	43.89	1.29	19.13			1		1							1	1	1					7.69	5.79
	12:00	65.02	44.06	1.64	19.31			1		1							1	1	1					11.97	13.10
	13:00	65.20	45.02	1.59	18.59			1		1							1	1	1					12.84	13.98
	14:00	63.79	47.00	1.06	15.73			1		1							1	1	1					14.37	14.42
	15:00	61.67	49.02	1.18	11.48			1		1							1	1	1					16.45	15.06
	16:00	62.30	54.62	1.85	5.83			1		1							1	1	1					18.14	16.94
	17:00	65.47	60.88	3.23	1.36			1		1			1	1			1	1	1					21.08	19.23
	18:00	72.11	68.25	3.86	0.00			1		1			1	1			1	1	1					24.40	21.63
	19:00	78.32	75.48	2.84	0.00			1		1				1	1		1	1	1				1	27.26	23.50
	20:00	78.80	74.81	3.98	0.00			1		1					1	1	1	1	1				1	27.48	23.64
	21:00	75.83	70.45	5.37	0.00			1		1						1	1	1	1				1	26.49	22.75
	22:00	69.44	65.65	3.78	0.00			1		1						1	1	1	1				1	23.83	20.83
23:00	60.92	57.90	3.02	0.00			1		1						1	1	1	1				1	19.76	18.28	

- Ένταξη D4 ΑΗΣ με ά από αίτημα σταθμού, για στρόσιμο της μονάδας
- Δοκιμαστική λειτουργία AEP4

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης