ΗΣ ΡΟΔΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας											Monday, March 30, 2026														
						Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10		
							ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φωτοβολταϊκή Παραγωγή (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Monday, March 30, 2026	00:00	63.72	57.19	6.53	0.00			1						1			1		1				1	21.77	19.12
	01:00	57.82	49.01	8.81	0.00			1						1			1		1					19.83	17.35
	02:00	55.04	46.35	8.69	0.00			1				1		1			1		1					18.59	16.51
	03:00	53.43	43.93	9.50	0.00			1				1		1			1							18.54	16.03
	04:00	52.73	46.69	6.03	0.00			1				1	1	1			1							16.66	15.82
	05:00	52.85	48.04	4.80	0.00			1				1	1	1			1							14.48	15.85
	06:00	60.97	57.00	3.97	0.00			1				1	1	1	1									17.90	18.29
	07:00	71.93	67.94	2.71	1.27			1				1	1	1	1									24.69	21.20
	08:00	76.86	68.00	2.89	5.97			1				1	1	1	1									25.86	21.27
	09:00	79.74	67.68	2.81	9.25			1				1	1	1	1									26.89	21.15
	10:00	79.73	61.72	4.68	13.33			1				1	1	1	1									26.58	19.92
	11:00	79.14	53.90	6.43	18.81			1				1	1	1	1									25.28	18.10
	12:00	78.60	52.37	4.94	21.29			1				1	1	1	1		1		1					17.86	9.11
	13:00	77.77	48.92	7.04	21.81			1						1			1		1				1	13.94	16.56
	14:00	76.01	46.20	8.60	21.22			1						1			1		1					18.81	16.44
	15:00	72.48	42.58	10.96	18.94			1						1			1		1					19.44	16.06
	16:00	70.03	44.71	10.00	15.32			1						1			1		1					20.83	16.41
	17:00	70.63	51.55	8.67	10.40			1						1			1		1					24.59	18.07
	18:00	72.90	62.03	7.30	3.57			1						1			1		1				1	25.59	20.80
	19:00	81.19	74.05	7.01	0.13			1						1			1		1				1	28.23	24.32
	20:00	89.85	85.32	4.53	0.00			1						1			1		1	1			1	31.34	26.95
	21:00	88.60	85.46	3.15	0.00			1						1			1		1	1			1	30.96	26.58
	22:00	81.48	78.52	2.96	0.00			1						1			1		1	1			1	28.43	24.44
	23:00	72.26	70.27	2.00	0.00			1						1			1		1	1			1	23.72	21.68

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης