

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Thursday, March 5, 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ						ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
Thursday, March 5, 2026	00:00	56.65	53.04	3.61	0.00	1				1							1	1				
	01:00	51.90	47.91	3.99	0.00	1				1							1	1				
	02:00	48.65	45.16	3.49	0.00	1				1							1	1				
	03:00	47.08	44.86	2.22	0.00	1				1							1	1				
	04:00	47.40	45.76	1.64	0.00	1				1							1	1				
	05:00	49.84	48.37	1.47	0.00	1				1							1	1				
	06:00	55.02	53.90	1.00	0.12	1				1							1	1				
	07:00	61.10	57.41	0.47	3.22	1				1				1			1	1				
	08:00	65.47	56.79	0.15	8.53	1				1				1			1	1				
	09:00	69.46	56.28	0.00	13.17	1				1				1				1				
	10:00	71.80	54.95	0.13	16.72	1				1				1				1				
	11:00	72.46	53.21	0.22	19.04	1				1				1				1				
	12:00	72.00	52.83	0.22	18.94	1				1				1				1				
	13:00	70.64	54.52	0.64	15.48	1				1				1				1				
	14:00	69.34	55.18	1.04	13.11	1				1				1				1				
	15:00	68.10	54.87	1.76	11.47	1				1				1				1				
	16:00	68.58	57.94	2.91	7.73	1				1				1				1				
	17:00	71.91	64.96	4.14	2.81	1				1				1				1				
	18:00	79.86	75.66	4.14	0.07	1				1				1			1	1				
	19:00	82.88	79.20	3.68	0.00	1				1				1			1	1				
	20:00	82.32	78.43	3.89	0.00	1				1				1			1	1				
	21:00	77.97	73.75	4.22	0.00	1				1				1			1	1				
	22:00	71.17	66.35	4.82	0.00	1				1				1			1	1				
	23:00	64.17	59.15	5.03	0.00	1				1							1	1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης