

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2026	00:00	0,788				1			
	01:00	0,739				1			
	02:00	0,714				1			
	03:00	0,701				1			
	04:00	0,703				1			
	05:00	0,746				1			
	06:00	0,784				1			
	07:00	0,758				1			
	08:00	0,790				1			
	09:00	0,779				1			
	10:00	0,771				1			
	11:00	0,723				1			
	12:00	0,679				1			
	13:00	0,677				1			
	14:00	0,738				1			
	15:00	0,756				1			
	16:00	0,837				1			
	17:00	0,907				1			
	18:00	1,022			1	1			
	19:00	1,092			1	1			
	20:00	1,087			1	1			
	21:00	1,035			1	1			
	22:00	0,938			1	1			
	23:00	0,846			1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
α ρ α χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2026	00:00	0,788				1			
	01:00	0,753				1			
	02:00	0,718				1			
	03:00	0,685				1			
	04:00	0,697				1			
	05:00	0,733				1			
	06:00	0,774				1			
	07:00	0,785				1			
	08:00	0,729				1			
	09:00	0,712				1			
	10:00	0,661				1			
	11:00	0,645				1			
	12:00	0,636				1			
	13:00	0,624				1			
	14:00	0,646				1			
	15:00	0,713				1			
	16:00	0,762				1			
	17:00	0,833				1			
	18:00	0,986			1	1			
	19:00	1,016			1	1			
	20:00	0,998			1	1			
	21:00	0,913			1	1			
	22:00	0,877			1	1			
	23:00	0,801			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2026	00:00	0,721			1				
	01:00	0,698			1				
	02:00	0,672			1				
	03:00	0,656			1				
	04:00	0,669			1				
	05:00	0,679			1				
	06:00	0,726			1				
	07:00	0,692			1				
	08:00	0,691			1				
	09:00	0,725			1				
	10:00	0,690			1				
	11:00	0,678			1				
	12:00	0,698			1				
	13:00	0,692			1				
	14:00	0,699			1				
	15:00	0,710			1				
	16:00	0,795			1				
	17:00	0,840			1				
	18:00	0,966			1	1			
	19:00	1,056			1	1			
	20:00	1,052			1	1			
	21:00	0,962			1	1			
	22:00	0,915			1	1			
	23:00	0,871			1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 7 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
Ρ Ε Σ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Σάββατο, 7 Μαρτίου 2026	00:00	0,806				1			
	01:00	0,756				1			
	02:00	0,722				1			
	03:00	0,674				1			
	04:00	0,683				1			
	05:00	0,730				1			
	06:00	0,760				1			
	07:00	0,708				1			
	08:00	0,716				1			
	09:00	0,717				1			
	10:00	0,717				1			
	11:00	0,686				1			
	12:00	0,646				1			
	13:00	0,661				1			
	14:00	0,679				1			
	15:00	0,701				1			
	16:00	0,756				1			
	17:00	0,856				1			
	18:00	0,998			1	1			
	19:00	1,069			1	1			
	20:00	1,042			1	1			
	21:00	1,003			1	1			
	22:00	0,914			1	1			
	23:00	0,848			1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 8 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Κυριακή, 8 Μαρτίου 2026	00:00	0,764			1				
	01:00	0,750			1				
	02:00	0,718			1				
	03:00	0,685			1				
	04:00	0,689			1				
	05:00	0,691			1				
	06:00	0,734			1				
	07:00	0,703			1				
	08:00	0,680			1				
	09:00	0,688			1				
	10:00	0,714				1			
	11:00	0,712				1			
	12:00	0,674				1			
	13:00	0,677				1			
	14:00	0,686				1			
	15:00	0,737				1			
	16:00	0,784				1			
	17:00	0,903				1			
	18:00	1,046			1	1			
	19:00	1,085			1	1			
	20:00	1,018			1	1			
	21:00	0,944			1	1			
	22:00	0,899			1	1			
	23:00	0,819			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2026	00:00	0,745			1				
	01:00	0,711			1				
	02:00	0,683			1				
	03:00	0,671			1				
	04:00	0,678			1				
	05:00	0,714			1				
	06:00	0,772			1				
	07:00	0,762			1				
	08:00	0,722			1				
	09:00	0,720			1				
	10:00	0,708			1				
	11:00	0,697			1				
	12:00	0,681			1				
	13:00	0,687			1				
	14:00	0,728			1				
	15:00	0,790			1				
	16:00	0,855			1				
	17:00	0,955			1				
	18:00	1,068			1	1			
	19:00	1,182			1	1			
	20:00	1,123			1	1			
	21:00	1,055			1	1			
	22:00	0,983			1	1			
	23:00	0,895			1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026	00:00	0,803			1				
	01:00	0,767			1				
	02:00	0,734			1				
	03:00	0,730			1				
	04:00	0,719			1				
	05:00	0,742			1				
	06:00	0,789			1				
	07:00	0,739			1				
	08:00	0,744					1		
	09:00	0,741					1		
	10:00	0,737					1		
	11:00	0,686					1		
	12:00	0,658					1		
	13:00	0,684					1		
	14:00	0,705					1		
	15:00	0,756					1		
	16:00	0,780					1		
	17:00	0,856					1		
	18:00	1,004			1		1		
	19:00	1,091			1		1		
	20:00	1,039			1		1		
	21:00	0,987			1		1		
	22:00	0,939			1		1		
	23:00	0,867			1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης