

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
	Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2026	00:00	0,783			1			
01:00		0,748			1				
02:00		0,737			1				
03:00		0,731			1				
04:00		0,731			1				
05:00		0,731			1				
06:00		0,776			1				
07:00		0,775			1				
08:00		0,798					1		
09:00		0,754					1		
10:00		0,731					1		
11:00		0,739					1		
12:00		0,731					1		
13:00		0,731					1		
14:00		0,731					1		
15:00		0,787					1		
16:00		0,830					1		
17:00		0,910					1		
18:00		1,006			1		1		
19:00		1,158			1		1		
20:00	1,116			1		1			
21:00	1,006			1		1			
22:00	0,952			1		1			
23:00	0,901			1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
	Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2026	00:00	0,804			1			
01:00		0,773			1				
02:00		0,748			1				
03:00		0,731			1				
04:00		0,731			1				
05:00		0,733			1				
06:00		0,789			1				
07:00		0,800			1				
08:00		0,780			1				
09:00		0,751					1		
10:00		0,736					1		
11:00		0,731					1		
12:00		0,731					1		
13:00		0,731					1		
14:00		0,731					1		
15:00		0,731					1		
16:00		0,731					1		
17:00		0,786					1		
18:00		0,941					1		
19:00		1,026			1		1		
20:00		0,998			1		1		
21:00		0,946			1		1		
22:00		0,878			1		1		
23:00		0,782			1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
Ρ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
	Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2026	00:00	0,731			1			
01:00		0,731			1				
02:00		0,731			1				
03:00		0,731			1				
04:00		0,731			1				
05:00		0,731			1				
06:00		0,766			1				
07:00		0,738			1				
08:00		0,739						1	
09:00		0,739						1	
10:00		0,738						1	
11:00		0,731						1	
12:00		0,731						1	
13:00		0,731						1	
14:00		0,731						1	
15:00		0,765						1	
16:00		0,809						1	
17:00		0,875						1	
18:00		0,967					1	1	
19:00		1,036					1	1	
20:00	1,069					1	1		
21:00	1,018					1	1		
22:00	0,952					1	1		
23:00	0,891					1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
	Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026	00:00	0,814						1
01:00		0,761						1	
02:00		0,733						1	
03:00		0,731						1	
04:00		0,731						1	
05:00		0,745						1	
06:00		0,769						1	
07:00		0,734						1	
08:00		0,731						1	
09:00		0,731						1	
10:00		0,731						1	
11:00		0,731						1	
12:00		0,731						1	
13:00		0,731						1	
14:00		0,731						1	
15:00		0,749						1	
16:00		0,803						1	
17:00		0,879						1	
18:00		1,023					1	1	
19:00		1,143					1	1	
20:00		1,083					1	1	
21:00		1,008					1	1	
22:00		0,952					1	1	
23:00		0,902					1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 15 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
	Κυριακή, 15 Μαρτίου 2026	00:00	0,822					1	
01:00		0,750					1		
02:00		0,731					1		
03:00		0,731					1		
04:00		0,731					1		
05:00		0,731					1		
06:00		0,731					1		
07:00		0,732					1		
08:00		0,763					1		
09:00		0,775					1		
10:00		0,749					1		
11:00		0,737					1		
12:00		0,788					1		
13:00		0,774					1		
14:00		0,731					1		
15:00		0,775					1		
16:00		0,812					1		
17:00		0,842					1		
18:00		0,967					1	1	
19:00		1,046					1	1	
20:00	1,005					1	1		
21:00	0,960					1	1		
22:00	0,858					1	1		
23:00	0,814					1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
Ρ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
	Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2026	00:00	0,731					1	
01:00		0,731					1		
02:00		0,731					1		
03:00		0,731					1		
04:00		0,731					1		
05:00		0,731					1		
06:00		0,769					1		
07:00		0,756					1		
08:00		0,731					1		
09:00		0,731					1		
10:00		0,731					1		
11:00		0,731					1		
12:00		0,731					1		
13:00		0,731					1		
14:00		0,731					1		
15:00		0,731					1		
16:00		0,778					1		
17:00		0,845					1		
18:00		0,998					1	1	
19:00		1,132					1	1	
20:00		1,109					1	1	
21:00		1,055					1	1	
22:00		0,959					1	1	
23:00		0,833					1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 17 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
Ρ Ε Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
	Τρίτη, 17 Μαρτίου 2026	00:00	0,762						1
01:00		0,740						1	
02:00		0,731						1	
03:00		0,731						1	
04:00		0,731						1	
05:00		0,731						1	
06:00		0,768						1	
07:00		0,753						1	
08:00		0,731						1	
09:00		0,804						1	
10:00		0,852						1	
11:00		0,827						1	
12:00		0,848						1	
13:00		0,824						1	
14:00		0,897						1	
15:00		0,978						1	
16:00		1,006					1	1	
17:00		1,099					1	1	
18:00		1,205					1	1	
19:00		1,234					1	1	
20:00		1,143					1	1	
21:00		1,056					1	1	
22:00		0,959					1	1	
23:00		0,868			1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης