

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
	Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2026	00:00	0,790			1			
01:00		0,767			1				
02:00		0,731			1				
03:00		0,731			1				
04:00		0,731			1				
05:00		0,731			1				
06:00		0,800			1				
07:00		0,780			1				
08:00		0,856			1				
09:00		0,921			1				
10:00		0,908			1				
11:00		0,868			1				
12:00		0,899			1				
13:00		0,927			1				
14:00		0,958			1	1			
15:00		0,963			1	1			
16:00		1,008			1	1			
17:00		1,080			1	1			
18:00		1,165			1	1			
19:00		1,224			1	1			
20:00		1,193			1	1			
21:00		1,133			1	1			
22:00		1,016			1	1			
23:00		0,879			1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
	Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2026	00:00	0,840			1	1		
01:00		0,783			1				
02:00		0,735			1				
03:00		0,731			1				
04:00		0,731			1				
05:00		0,749			1				
06:00		0,818			1				
07:00		0,856			1				
08:00		0,925			1				
09:00		0,929			1				
10:00		0,914			1				
11:00		0,907		1	1				
12:00		0,941		1	1				
13:00		0,994		1	1				
14:00		1,035		1	1				
15:00		1,126		1	1				
16:00		1,127		1	1				
17:00		1,172		1	1				
18:00		1,219		1	1				
19:00		1,268		1	1				
20:00		1,227		1	1				
21:00		1,131		1	1				
22:00		1,010		1	1				
23:00		0,899		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
Ρ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
	Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2026	00:00	0,820			1			
01:00		0,793			1				
02:00		0,751			1				
03:00		0,731			1				
04:00		0,745			1				
05:00		0,793			1				
06:00		0,846			1				
07:00		0,881			1				
08:00		0,974		1					
09:00		1,051			1	1			
10:00		1,057			1	1			
11:00		0,967			1	1			
12:00		1,079			1	1			
13:00		1,105			1	1			
14:00		1,106			1	1			
15:00		1,125			1	1			
16:00		1,156			1	1			
17:00		1,169			1	1			
18:00		1,252			1	1			
19:00		1,292			1	1			
20:00		1,232			1	1			
21:00		1,165			1	1			
22:00		1,024			1	1			
23:00		0,968			1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 21 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
Ρ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
	Σάββατο, 21 Μαρτίου 2026	00:00	0,882			1	1		
01:00		0,819			1				
02:00		0,783			1				
03:00		0,769			1				
04:00		0,782			1				
05:00		0,794			1				
06:00		0,827			1				
07:00		0,836			1				
08:00		0,893			1				
09:00		0,968			1	1			
10:00		1,023			1	1			
11:00		1,095			1	1			
12:00		1,060			1	1			
13:00		0,978			1	1			
14:00		0,984			1	1			
15:00		1,156			1	1			
16:00		1,136			1	1			
17:00		1,148			1	1			
18:00		1,237			1	1			
19:00		1,333			1	1			
20:00		1,240			1	1			
21:00		1,180			1	1			
22:00		1,059			1	1			
23:00		0,963			1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
	Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026	00:00	0,884			1			
01:00		0,877			1				
02:00		0,819			1				
03:00		0,780			1				
04:00		0,787			1				
05:00		0,814			1				
06:00		0,873			1				
07:00		0,881			1				
08:00		0,940			1				
09:00		1,011			1	1			
10:00		1,129			1	1			
11:00		1,139			1	1			
12:00		1,169			1	1			
13:00		1,175			1	1			
14:00		1,182			1	1			
15:00		1,163			1	1			
16:00		1,206			1	1			
17:00		1,274			1	1			
18:00		1,330			1	1			
19:00		1,350			1	1			
20:00		1,291			1	1			
21:00		1,205			1	1			
22:00		1,122			1	1			
23:00		0,996			1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
Ρ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
	Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2026	00:00	0,915			1	1		
01:00		0,857			1				
02:00		0,822			1				
03:00		0,824			1				
04:00		0,815			1				
05:00		0,839			1				
06:00		0,878			1				
07:00		0,899			1				
08:00		0,910			1				
09:00		0,888			1	1			
10:00		0,845			1	1			
11:00		0,767			1	1			
12:00		0,806			1				
13:00		0,803			1				
14:00		0,884			1				
15:00		0,930			1	1			
16:00		0,952			1	1			
17:00		1,002			1	1			
18:00		1,111			1	1			
19:00		1,282			1	1			
20:00		1,259			1	1			
21:00		1,154			1	1			
22:00		1,083			1	1			
23:00		0,991			1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΕΡΙΦΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 24 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,400	1,050	1,050	1,050	0,950	0,950	0,950	
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G3	G4	G5	G6	G7	G10
	Τρίτη, 24 Μαρτίου 2026	00:00	0,902			1	1		
01:00		0,850			1				
02:00		0,799			1				
03:00		0,785			1				
04:00		0,784			1				
05:00		0,808			1				
06:00		0,849			1				
07:00		0,904			1				
08:00		0,962			1	1			
09:00		1,023			1	1			
10:00		1,085			1	1			
11:00		0,993			1	1			
12:00		0,990			1	1			
13:00		1,062			1	1			
14:00		1,240			1	1			
15:00		1,299			1	1			
16:00		1,246			1	1			
17:00		1,240			1	1			
18:00		1,279			1	1			
19:00		1,395			1	1			
20:00		1,326			1	1			
21:00		1,216			1	1			
22:00		1,105			1	1			
23:00		1,023			1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης