

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 7 Απριλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
	Τρίτη, 7 Απριλίου 2026	00:00	0,130			1		
01:00		0,124			1			
02:00		0,109			1			
03:00		0,103			1			
04:00		0,101			1			
05:00		0,106			1			
06:00		0,104			1			
07:00		0,118			1			
08:00		0,131			1			
09:00		0,131			1			
10:00		0,125			1			
11:00		0,139			1			
12:00		0,145			1			
13:00		0,148			1			
14:00		0,141			1			
15:00		0,116			1			
16:00		0,112			1			
17:00		0,122			1			
18:00		0,128			1			
19:00		0,122			1			
20:00		0,160			1			
21:00		0,148			1			
22:00		0,137			1			
23:00		0,127			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
	Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026	00:00	0,111			1		
01:00		0,106			1			
02:00		0,104			1			
03:00		0,101			1			
04:00		0,097			1			
05:00		0,102			1			
06:00		0,104			1			
07:00		0,104			1			
08:00		0,129			1			
09:00		0,139			1			
10:00		0,141			1			
11:00		0,135			1			
12:00		0,130			1			
13:00		0,167			1			
14:00		0,164			1			
15:00		0,166			1			
16:00		0,157			1			
17:00		0,157			1			
18:00		0,170			1			
19:00		0,168			1			
20:00		0,173			1			
21:00		0,172			1			
22:00		0,163			1			
23:00		0,147			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 9 Απριλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
	Πέμπτη, 9 Απριλίου 2026	00:00	0,141			1		
01:00		0,143			1			
02:00		0,133			1			
03:00		0,129			1			
04:00		0,133			1			
05:00		0,118			1			
06:00		0,099			1			
07:00		0,111			1			
08:00		0,128			1			
09:00		0,133			1			
10:00		0,123			1			
11:00		0,126			1			
12:00		0,141			1			
13:00		0,144			1			
14:00		0,118			1			
15:00		0,110			1			
16:00		0,109			1			
17:00		0,114			1			
18:00		0,130			1			
19:00		0,132			1			
20:00		0,135			1			
21:00		0,125			1			
22:00		0,127			1			
23:00		0,128			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 10 Απριλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
	Παρασκευή, 10 Απριλίου 2026	00:00	0,121			1		
01:00		0,101			1			
02:00		0,097			1			
03:00		0,093			1			
04:00		0,092			1			
05:00		0,093			1			
06:00		0,100			1			
07:00		0,103			1			
08:00		0,101			1			
09:00		0,110			1			
10:00		0,109			1			
11:00		0,108			1			
12:00		0,129			1			
13:00		0,150			1			
14:00		0,147			1			
15:00		0,148			1			
16:00		0,126			1			
17:00		0,107			1			
18:00		0,123			1			
19:00		0,124			1			
20:00		0,120			1			
21:00		0,118			1			
22:00		0,121			1			
23:00		0,128			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 11 Απριλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Ρ Ο Λ Ο Γ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
	Σάββατο, 11 Απριλίου 2026	00:00	0,116			1		
01:00		0,107			1			
02:00		0,099			1			
03:00		0,099			1			
04:00		0,099			1			
05:00		0,110			1			
06:00		0,115			1			
07:00		0,114			1			
08:00		0,121			1			
09:00		0,125			1			
10:00		0,146			1			
11:00		0,149			1			
12:00		0,165			1			
13:00		0,169			1			
14:00		0,162			1			
15:00		0,149			1			
16:00		0,145			1			
17:00		0,141			1			
18:00		0,136			1			
19:00		0,148			1			
20:00		0,167			1			
21:00		0,177			1			
22:00		0,154			1			
23:00		0,141			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 12 Απριλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
	Κυριακή, 12 Απριλίου 2026	00:00	0,138			1		
01:00		0,124			1			
02:00		0,127			1			
03:00		0,114			1			
04:00		0,109			1			
05:00		0,113			1			
06:00		0,108			1			
07:00		0,103			1			
08:00		0,118			1			
09:00		0,129			1			
10:00		0,130			1			
11:00		0,149			1			
12:00		0,146			1			
13:00		0,135			1			
14:00		0,130			1			
15:00		0,109			1			
16:00		0,107			1			
17:00		0,113			1			
18:00		0,111			1			
19:00		0,103			1			
20:00		0,144			1			
21:00		0,141			1			
22:00		0,143			1			
23:00		0,147			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΑΦΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 13 Απριλίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,200	0,200	0,250	0,200	0,250	0,190
Ρ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
	Δευτέρα, 13 Απριλίου 2026	00:00	0,130			1		
01:00		0,116			1			
02:00		0,113			1			
03:00		0,107			1			
04:00		0,107			1			
05:00		0,105			1			
06:00		0,111			1			
07:00		0,111			1			
08:00		0,115			1			
09:00		0,110			1			
10:00		0,129			1			
11:00		0,132			1			
12:00		0,134			1			
13:00		0,133			1			
14:00		0,141			1			
15:00		0,131			1			
16:00		0,119			1			
17:00		0,121			1			
18:00		0,128			1			
19:00		0,137			1			
20:00		0,153			1			
21:00		0,153			1			
22:00		0,139			1			
23:00		0,128			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης