

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 30 Απριλίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	90	180
Η Ε Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Πέμπτη, 30 Απριλίου 2026	00:00	51		1			
	01:00	49		1			
	02:00	49		1			
	03:00	48		1			
	04:00	50		1			
	05:00	53		1			
	06:00	55		1			
	07:00	57		1			
	08:00	57		1			
	09:00	55		1			
	10:00	52		1			
	11:00	45		1			
	12:00	41		1			
	13:00	39		1			
	14:00	39		1			
	15:00	38		1			
	16:00	39		1			
	17:00	40		1			
	18:00	44		1			
	19:00	48		1			
	20:00	50		1			
	21:00	56		1			
	22:00	55		1			
	23:00	52		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 1 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	90	180
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Παρασκευή, 1 Μαΐου 2026	00:00	40		1			
	01:00	39		1			
	02:00	38		1			
	03:00	36		1			
	04:00	33		1			
	05:00	31		1			
	06:00	29		1			
	07:00	22		1			
	08:00	23		1			
	09:00	26		1			
	10:00	27		1			
	11:00	28		1			
	12:00	31		1			
	13:00	30		1			
	14:00	29		1			
	15:00	30		1			
	16:00	31		1			
	17:00	29		1			
	18:00	33		1			
	19:00	34		1			
	20:00	51		1			
	21:00	51		1			
	22:00	44		1			
	23:00	43		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 2 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	90	180
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Σάββατο, 2 Μαΐου 2026	00:00	42		1			
	01:00	37		1			
	02:00	34		1			
	03:00	33		1			
	04:00	34		1			
	05:00	33		1			
	06:00	29		1			
	07:00	23		1			
	08:00	24		1			
	09:00	23		1			
	10:00	21		1			
	11:00	22		1			
	12:00	25		1			
	13:00	27		1			
	14:00	28		1			
	15:00	28		1			
	16:00	29		1			
	17:00	30		1			
	18:00	32		1			
	19:00	35		1			
	20:00	51		1			
	21:00	57		1			
	22:00	54		1			
	23:00	49		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 3 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	90	180
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Κυριακή, 3 Μαΐου 2026	00:00	41		1			
	01:00	38		1			
	02:00	36		1			
	03:00	36		1			
	04:00	34		1			
	05:00	31		1			
	06:00	27		1			
	07:00	21		1			
	08:00	23		1			
	09:00	25		1			
	10:00	27		1			
	11:00	28		1			
	12:00	31		1			
	13:00	33		1			
	14:00	34		1			
	15:00	35		1			
	16:00	34		1			
	17:00	34		1			
	18:00	35		1			
	19:00	31		1			
	20:00	43		1			
	21:00	54		1			
	22:00	54		1			
	23:00	49		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	90	180
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026	00:00	39		1			
	01:00	37		1			
	02:00	36		1			
	03:00	35		1			
	04:00	36		1			
	05:00	35		1			
	06:00	32		1			
	07:00	30		1			
	08:00	31		1			
	09:00	33		1			
	10:00	33		1			
	11:00	32		1			
	12:00	31		1			
	13:00	34		1			
	14:00	32		1			
	15:00	32		1			
	16:00	33		1			
	17:00	33		1			
	18:00	30		1			
	19:00	32		1			
	20:00	35		1			
	21:00	45		1			
	22:00	48		1			
	23:00	45		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 5 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	90	180
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Τρίτη, 5 Μαΐου 2026	00:00	42		1			
	01:00	40		1			
	02:00	37		1			
	03:00	39		1			
	04:00	39		1			
	05:00	38		1			
	06:00	38		1			
	07:00	38		1			
	08:00	34		1			
	09:00	34		1			
	10:00	35		1			
	11:00	34		1			
	12:00	32		1			
	13:00	35		1			
	14:00	35		1			
	15:00	32		1			
	16:00	32		1			
	17:00	34		1			
	18:00	35		1			
	19:00	34		1			
	20:00	37		1			
	21:00	43		1			
	22:00	46		1			
	23:00	45		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		90	90	90	90	90	180
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026	00:00	41		1			
	01:00	38		1			
	02:00	41		1			
	03:00	39		1			
	04:00	38		1			
	05:00	35		1			
	06:00	37		1			
	07:00	31		1			
	08:00	32		1			
	09:00	32		1			
	10:00	33		1			
	11:00	35		1			
	12:00	36		1			
	13:00	37		1			
	14:00	38		1			
	15:00	38		1			
	16:00	38		1			
	17:00	39		1			
	18:00	38		1			
	19:00	38		1			
	20:00	38		1			
	21:00	41		1			
	22:00	44		1			
	23:00	44		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης