

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
01:00	38				1		
02:00	39				1		
03:00	37				1		
04:00	35				1		
05:00	46				1		
06:00	40				1		
07:00	37				1		
08:00	33				1		
09:00	26				1		
10:00	23				1		
11:00	25				1		
12:00	26				1		
13:00	27				1		
14:00	27				1		
15:00	28				1		
16:00	34				1		
17:00	29				1		
18:00	27				1		
19:00	52				1		
20:00	48				1		
21:00	43				1		
22:00	44				1		
23:00	39				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 9 Απριλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Πέμπτη, 9 Απριλίου 2026	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	00:00	36					
	01:00	35					
	02:00	37					
	03:00	34					
	04:00	36					
	05:00	34					
	06:00	40					
	07:00	32					
	08:00	40					
	09:00	39	1				
	10:00	32	1				
	11:00	29	1				
	12:00	32	1				
	13:00	28	1				
	14:00	31	1				
	15:00	30	1				
	16:00	27	1				
	17:00	26	1				
	18:00	29	1				
	19:00	32	1				
	20:00	40	1				
	21:00	41	1				
	22:00	43	1				
23:00	51	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 10 Απριλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	00:00	42	1				
Παρασκευή, 10 Απριλίου 2026	01:00	42	1				
	02:00	43	1				
	03:00	39	1				
	04:00	38	1				
	05:00	42	1				
	06:00	40	1				
	07:00	35	1				
	08:00	38	1				
	09:00	37	1				
	10:00	30	1				
	11:00	29	1				
	12:00	41	1				
	13:00	29	1				
	14:00	29	1				
	15:00	29	1				
	16:00	28	1				
	17:00	37	1				
	18:00	32	1				
	19:00	32	1				
	20:00	42	1				
21:00	42	1					
22:00	45	1					
23:00	45	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 11 Απριλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
01:00	41	1					
02:00	52	1					
03:00	40	1					
04:00	40	1					
05:00	40	1					
06:00	38	1					
07:00	29	1					
08:00	36				1		
09:00	33				1		
10:00	32				1		
11:00	30				1		
12:00	28				1		
13:00	28				1		
14:00	27				1		
15:00	28				1		
16:00	25				1		
17:00	30				1		
18:00	39				1		
19:00	38				1		
20:00	44				1		
21:00	63	1			1		
22:00	49	1			1		
23:00	41				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 12 Απριλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Ρ Ε Σ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	00:00	37				1	
	01:00	41				1	
	02:00	46				1	
	03:00	39				1	
	04:00	40				1	
	05:00	42				1	
	06:00	38				1	
	07:00	33				1	
	08:00	30				1	
	09:00	28				1	
	10:00	27				1	
	11:00	27				1	
	12:00	31				1	
	13:00	31				1	
	14:00	29				1	
	15:00	30				1	
	16:00	29				1	
	17:00	30				1	
	18:00	33				1	
	19:00	31				1	
	20:00	45				1	
	21:00	51				1	
	22:00	45				1	
23:00	43				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 13 Απριλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
01:00	40				1		
02:00	51				1		
03:00	39				1		
04:00	38				1		
05:00	39				1		
06:00	38				1		
07:00	34				1		
08:00	35				1		
09:00	34				1		
10:00	29				1		
11:00	33				1		
12:00	45				1		
13:00	32				1		
14:00	28				1		
15:00	27				1		
16:00	25				1		
17:00	25				1		
18:00	29				1		
19:00	29				1		
20:00	41				1		
21:00	42				1		
22:00	42				1		
23:00	44				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 14 Απριλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Ρ Ε Σ Ε Ρ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	00:00	40				1	
	01:00	40				1	
	02:00	49				1	
	03:00	39				1	
	04:00	37				1	
	05:00	46				1	
	06:00	37				1	
	07:00	35				1	
	08:00	34				1	
	09:00	31				1	
	10:00	27				1	
	11:00	30				1	
	12:00	30				1	
	13:00	31				1	
	14:00	33				1	
	15:00	32				1	
	16:00	46				1	
	17:00	39				1	
	18:00	41				1	
	19:00	41				1	
	20:00	52				1	
	21:00	51				1	
	22:00	49				1	
23:00	50				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης