

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 22 Απριλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Ρ Ε Σ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	00:00	53		1			
	01:00	58		1			
	02:00	44		1			
	03:00	51		1			
	04:00	52		1			
	05:00	59		1			
	06:00	52		1			
	07:00	47		1			
	08:00	52		1			
	09:00	47		1			
	10:00	45		1			
	11:00	54		1			
	12:00	44		1			
	13:00	47		1			
	14:00	49		1			
	15:00	49		1			
	16:00	45		1			
	17:00	46		1			
	18:00	48		1			
	19:00	47		1			
	20:00	59		1			
	21:00	59		1			
	22:00	67		1			
23:00	59		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
01:00	53		1				
02:00	54		1				
03:00	55		1				
04:00	51		1				
05:00	54		1				
06:00	58		1				
07:00	49		1				
08:00	49		1				
09:00	50		1				
10:00	47		1				
11:00	35		1				
12:00	30		1				
13:00	34		1				
14:00	38		1				
15:00	31		1				
16:00	32		1				
17:00	34		1				
18:00	42		1				
19:00	50		1				
20:00	53		1				
21:00	55		1				
22:00	56		1				
23:00	47		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 24 Απριλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Ρ Ε Π Η Ρ Α Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η 2 0 2 6	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	00:00	43		1			
	01:00	41		1			
	02:00	39		1			
	03:00	39		1			
	04:00	38		1			
	05:00	39		1			
	06:00	38		1			
	07:00	31		1			
	08:00	38		1			
	09:00	38		1			
	10:00	37		1			
	11:00	32		1			
	12:00	35		1			
	13:00	33		1			
	14:00	32		1			
	15:00	35		1			
	16:00	37		1			
	17:00	36		1			
	18:00	39		1			
	19:00	39		1			
	20:00	56		1			
	21:00	55		1			
	22:00	51		1			
23:00	49		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 25 Απριλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Ρ Ε Σ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
01:00	48		1				
02:00	41		1				
03:00	47		1				
04:00	39		1				
05:00	42		1				
06:00	49		1				
07:00	37		1				
08:00	33		1				
09:00	36		1				
10:00	43		1				
11:00	46		1				
12:00	46		1				
13:00	39		1				
14:00	40		1				
15:00	45		1				
16:00	43		1				
17:00	48		1				
18:00	42		1				
19:00	48		1				
20:00	59		1				
21:00	58		1				
22:00	58		1				
23:00	52		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 26 Απριλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Ρ Ε Σ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	00:00	42		1			
Κυριακή, 26 Απριλίου 2026	01:00	40		1			
	02:00	39		1			
	03:00	37		1			
	04:00	36		1			
	05:00	38		1			
	06:00	39		1			
	07:00	43		1			
	08:00	33		1			
	09:00	29		1			
	10:00	41		1			
	11:00	32		1			
	12:00	25		1			
	13:00	25		1			
	14:00	31		1			
	15:00	28		1			
	16:00	28		1			
	17:00	29		1			
	18:00	30		1			
	19:00	44		1			
	20:00	39		1			
21:00	43		1				
22:00	49		1				
23:00	43		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 27 Απριλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Ρ Ε Σ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	00:00	39		1			
	01:00	39		1			
	02:00	41		1			
	03:00	45		1			
	04:00	37		1			
	05:00	36		1			
	06:00	34		1			
	07:00	29		1			
	08:00	32		1			
	09:00	35		1			
	10:00	30		1			
	11:00	30		1			
	12:00	28		1			
	13:00	49		1			
	14:00	56		1			
	15:00	50		1			
	16:00	47		1			
	17:00	46		1			
	18:00	60		1			
	19:00	55		1			
	20:00	58		1			
	21:00	61		1			
	22:00	60		1			
23:00	57		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 28 Απριλίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			90	90	90	90	180
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G5	ΦΟΡΗΤΟ HZ
	Τρίτη, 28 Απριλίου 2026	00:00	55		1		
01:00		55		1			
02:00		44		1			
03:00		54		1			
04:00		59		1			
05:00		53		1			
06:00		51		1			
07:00		61		1			
08:00		50		1			
09:00		53		1			
10:00		64		1			
11:00		54		1			
12:00		48		1			
13:00		58		1			
14:00		59		1			
15:00		50		1			
16:00		48		1			
17:00		57		1			
18:00		58		1			
19:00		53		1			
20:00		62		1			
21:00		70		1			
22:00		69		1			
23:00		61		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης