

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 27 Απριλίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,400	2,500	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡΗΤΑ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 27 Απριλίου 2026	00:00	2,40	2,22	0,18	0,01		1					1			0,55	0,53
	01:00	2,17	1,98	0,18	0,01							1	1		0,51	0,51
	02:00	2,08	1,78	0,30	0,00								1		0,60	0,60
	03:00	1,98	1,67	0,31	0,00								1		0,41	0,60
	04:00	1,93	1,70	0,23	0,00								1		0,36	0,60
	05:00	1,97	1,73	0,25	0,00								1		0,36	0,60
	06:00	2,09	1,85	0,25	0,00								1		0,36	0,60
	07:00	2,35	2,06	0,29	0,01								1		0,36	0,60
	08:00	2,42	2,20	0,22	0,00								1		0,36	0,60
	09:00	2,49	2,40	0,10	0,00								1		0,36	0,60
	10:00	2,42	2,31	0,11	0,00								1	1	0,36	0,60
	11:00	2,41	1,97	0,08	0,36								1		0,36	0,60
	12:00	2,40	1,93	0,06	0,40								1		0,36	0,60
	13:00	2,40	1,92	0,07	0,40								1		0,36	0,60
	14:00	2,44	1,81	0,23	0,40								1		0,36	0,60
	15:00	2,37	1,64	0,33	0,40								1		0,36	0,60
	16:00	2,35	1,61	0,34	0,40								1		0,36	0,60
	17:00	2,40	1,52	0,35	0,54								1		0,36	0,56
	18:00	2,63	1,58	0,36	0,70								1		0,36	0,60
	19:00	2,87	1,84	0,34	0,70								1		0,36	0,60
20:00	3,23	2,10	0,32	0,80								1		0,36	0,60	
21:00	3,38	1,87	0,33	1,19								1		0,36	0,60	
22:00	3,05	1,67	0,38	1,00								1		0,39	0,60	
23:00	2,72	1,90	0,41	0,41								1		0,41	0,60	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης