

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη 1/4/2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,12	2,43	0,68	0,00	1		1							0,69	0,97
	01:00	2,20	1,53	0,68	0,00	1									0,69	0,85
	02:00	2,22	1,54	0,68	0,00	1									0,69	0,85
	03:00	2,35	1,69	0,66	0,00	1									0,69	0,89
	04:00	2,30	1,61	0,68	0,00	1									0,69	0,87
	05:00	2,33	1,65	0,68	0,00	1									0,69	0,88
	06:00	2,47	1,79	0,67	0,00	1								1	0,68	0,89
	07:00	2,76	2,08	0,68	0,00									1	0,69	0,96
	08:00	2,45	1,85	0,59	0,00									1	0,69	0,90
	09:00	2,57	1,96	0,61	0,00									1	0,69	0,92
	10:00	2,76	2,08	0,68	0,00									1	0,69	0,97
	11:00	3,16	2,47	0,68	0,00				1					1	0,69	0,98
	12:00	4,08	3,40	0,68	0,00	1			1						0,69	0,98
	13:00	4,20	3,52	0,68	0,00	1			1						0,69	0,99
	14:00	3,67	2,99	0,68	0,00	1			1						0,69	0,99
	15:00	3,75	3,07	0,68	0,00	1			1						0,69	0,98
	16:00	4,25	3,57	0,68	0,00	1			1					1	0,69	0,99
	17:00	3,50	3,02	0,48	0,00	1			1					1	0,69	0,54
	18:00	2,86	2,17	0,68	0,00	1			1					1	0,69	0,00
	19:00	3,15	2,67	0,48	0,00	1			1					1	0,67	0,05
20:00	3,21	2,76	0,45	0,00	1			1					1	0,67	0,09	
21:00	3,12	2,91	0,21	0,00	1			1					1	0,67	0,09	
22:00	2,65	2,57	0,08	0,00	1			1					1	0,67	0,00	
23:00	2,33	2,29	0,04	0,00	1			1					1	0,67	0,00	

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Μερικές διακοπές από τις 17:31 - 18:40, από τις 19:00 - 19:12 & από τις 21:25 - 00:35. Όλη μέρα μέρα επικρατούσε κακοκαιρία.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης