

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή 10/4/2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	3,48	1,57	0,13	1,79	1									0,74	0,98
	01:00	2,99	1,64	0,09	1,26	1									0,74	0,98
	02:00	2,73	1,72	0,09	0,92	1									0,74	0,97
	03:00	2,57	1,65	0,15	0,77	1									0,74	0,93
	04:00	2,44	1,59	0,15	0,70	1									0,74	0,90
	05:00	2,43	1,62	0,11	0,70	1									0,74	0,89
	06:00	2,53	1,77	0,06	0,70	1									0,74	0,92
	07:00	2,81	1,92	0,03	0,87	1									0,74	0,96
	08:00	3,07	2,00	0,00	1,06	1									0,82	0,98
	09:00	3,17	1,76	0,00	1,41	1									0,88	0,88
	10:00	3,12	1,82	0,00	1,30	1									0,90	0,90
	11:00	3,11	1,77	0,00	1,34	1									0,86	0,87
	12:00	2,94	1,54	0,00	1,40	1									0,80	0,80
	13:00	2,78	1,62	0,00	1,16	1									0,82	0,82
	14:00	2,99	1,77	0,00	1,22	1									0,89	0,88
	15:00	3,13	1,85	0,00	1,28	1									0,92	0,92
	16:00	3,33	1,80	0,00	1,54	1									0,91	0,91
	17:00	3,39	1,69	0,01	1,70	1									0,88	0,88
18:00	3,59	1,67	0,01	1,90	1									0,88	0,88	
19:00	3,86	1,73	0,02	2,10	1									0,91	0,91	
20:00	4,22	1,69	0,05	2,48	1									0,91	0,92	
21:00	4,09	1,51	0,04	2,55	1									0,86	0,86	
22:00	3,91	1,72	0,08	2,11	1									0,92	0,93	
23:00	3,79	1,63	0,06	2,11	1									0,89	0,89	

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε αστάθεια ανέμου μέχρι τις 08:33.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης