



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο 11/4/2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,48	1,61	0,06	1,81	1									0,88	0,88
	01:00	3,06	1,52	0,04	1,50	1									0,82	0,83
	02:00	2,81	1,75	0,04	1,02	1									0,90	0,90
	03:00	2,63	1,58	0,04	1,01	1									0,81	0,81
	04:00	2,53	1,62	0,10	0,81	1									0,84	0,84
	05:00	2,51	1,73	0,08	0,70	1									0,88	0,88
	06:00	2,59	1,89	0,09	0,61	1									0,90	0,90
	07:00	2,88	1,85	0,04	0,99	1									0,93	0,93
	08:00	3,28	1,81	0,03	1,43	1									0,92	0,92
	09:00	3,55	1,79	0,03	1,73	1									0,92	0,92
	10:00	3,79	1,77	0,03	1,99	1									0,91	0,91
	11:00	4,05	1,83	0,03	2,18	1									0,94	0,94
	12:00	4,04	1,81	0,03	2,20	1									0,94	0,94
	13:00	4,03	1,80	0,03	2,20	1									0,94	0,94
	14:00	4,09	1,87	0,02	2,20	1									0,95	0,95
	15:00	4,05	1,75	0,01	2,29	1									0,92	0,92
	16:00	4,10	1,70	0,00	2,40	1									0,90	0,90
	17:00	4,34	1,79	0,00	2,55	1									0,93	0,93
18:00	4,49	1,84	0,00	2,65	1									0,94	0,94	
19:00	5,08	2,31	0,00	2,77	1						1			0,92	0,92	
20:00	5,46	2,56	0,00	2,90	1						1	1		0,91	0,91	
21:00	5,23	2,33	0,00	2,90	1						1			0,91	0,91	
22:00	4,77	1,86	0,01	2,90	1						1			0,84	0,84	
23:00	4,07	1,16	0,02	2,90	1									0,78	0,78	

Παρατηρήσεις

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης