



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή 12/4/2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,63	1,37	0,02	2,23	1									0,81	0,81
	01:00	3,33	2,13	0,03	1,16	1					1				0,81	0,80
	02:00	3,08	1,92	0,06	1,10	1					1				0,71	0,70
	03:00	2,82	1,62	0,10	1,10	1									0,84	0,84
	04:00	2,63	1,52	0,10	1,01	1									0,81	0,81
	05:00	2,62	1,61	0,10	0,91	1									0,84	0,84
	06:00	2,57	1,65	0,11	0,81	1									0,86	0,86
	07:00	2,68	1,82	0,08	0,78	1									0,93	0,93
	08:00	3,02	1,83	0,05	1,14	1									0,92	0,92
	09:00	3,31	1,75	0,05	1,51	1									0,91	0,91
	10:00	3,56	1,83	0,03	1,70	1									0,93	0,94
	11:00	3,81	1,79	0,02	2,00	1									0,93	0,93
	12:00	3,71	1,69	0,02	2,01	1									0,90	0,90
	13:00	3,30	1,44	0,03	1,84	1									0,82	0,81
	14:00	2,81	1,27	0,03	1,51	1									0,72	0,72
	15:00	2,47	1,17	0,02	1,29	1									0,63	0,63
	16:00	2,29	1,27	0,01	1,00	1									0,63	0,63
	17:00	2,30	1,16	0,04	1,10	1									0,61	0,61
	18:00	2,57	1,27	0,07	1,23	1									0,69	0,69
	19:00	2,92	1,27	0,10	1,55	1									0,74	0,74
20:00	3,41	1,37	0,08	1,96	1									0,80	0,80	
21:00	3,53	1,36	0,07	2,10	1									0,81	0,81	
22:00	3,54	1,52	0,11	1,90	1						1	1		0,74	0,73	
23:00	3,35	1,77	0,07	1,51	1									0,89	0,89	

Παρατηρήσεις

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης