

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα 13/4/2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,12	1,68	0,04	1,40	1									0,87	0,87
	01:00	2,79	1,55	0,04	1,21	1									0,81	0,81
	02:00	2,62	1,45	0,07	1,10	1									0,76	0,77
	03:00	2,52	1,40	0,11	1,01	1									0,75	0,75
	04:00	2,45	1,62	0,13	0,71	1									0,85	0,85
	05:00	2,40	1,57	0,13	0,70	1									0,81	0,81
	06:00	2,41	1,59	0,11	0,70	1									0,82	0,82
	07:00	2,46	1,66	0,10	0,70	1									0,85	0,85
	08:00	2,61	1,79	0,11	0,70	1									0,91	0,91
	09:00	2,81	1,69	0,16	0,95	1									0,91	0,91
	10:00	2,91	1,78	0,13	1,00	1									0,94	0,94
	11:00	2,93	1,79	0,11	1,03	1									0,95	0,94
	12:00	2,89	1,63	0,06	1,20	1									0,85	0,84
	13:00	2,96	1,75	0,01	1,20	1									0,88	0,88
	14:00	2,86	1,64	0,01	1,21	1									0,84	0,84
	15:00	2,78	1,54	0,04	1,21	1									0,81	0,80
	16:00	2,64	1,37	0,06	1,21	1									0,74	0,74
	17:00	2,71	1,41	0,09	1,21	1									0,77	0,77
18:00	2,91	1,64	0,06	1,21	1									0,86	0,86	
19:00	3,27	1,63	0,01	1,63	1									0,85	0,85	
20:00	3,87	1,62	0,00	2,25	1									0,87	0,86	
21:00	4,05	1,75	0,00	2,30	1									0,91	0,91	
22:00	3,85	1,54	0,00	2,30	1									0,86	0,85	
23:00	3,55	1,24	0,01	2,30	1									0,77	0,77	

Παρατηρήσεις

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης