

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη 14/4/2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,16	1,64	0,06	1,46	1									0,73	0,72
	01:00	2,80	1,30	0,09	1,41	1									0,75	0,74
	02:00	2,60	1,46	0,10	1,03	1									0,76	0,76
	03:00	2,43	1,27	0,16	1,01	1									0,71	0,71
	04:00	2,37	1,32	0,24	0,80	1									0,75	0,76
	05:00	2,30	1,17	0,33	0,79	1									0,72	0,72
	06:00	2,35	1,16	0,38	0,80	1									0,75	0,74
	07:00	2,57	1,71	0,31	0,56	1									0,89	0,91
	08:00	2,78	1,72	0,46	0,61	1									0,96	0,96
	09:00	3,11	1,72	0,41	0,98	1									0,98	0,98
	10:00	3,24	1,71	0,51	1,01	1									0,99	0,99
	11:00	3,51	1,78	0,39	1,34	1									0,99	0,99
	12:00	3,57	1,78	0,36	1,43	1									0,95	0,94
	13:00	3,58	1,52	0,44	1,63	1									0,97	0,97
	14:00	3,38	1,42	0,53	1,43	1									0,94	0,97
	15:00	3,30	1,49	0,39	1,42	1									0,79	0,96
	16:00	3,30	1,47	0,39	1,43	1									0,79	0,96
	17:00	3,46	1,62	0,39	1,45	1									0,79	0,98
18:00	3,48	1,58	0,39	1,52	1									0,79	0,98	
19:00	3,69	1,59	0,33	1,77	1									0,79	0,97	
20:00	4,20	1,70	0,17	2,33	1									0,79	0,96	
21:00	4,17	1,49	0,19	2,50	1									0,79	0,93	
22:00	3,90	1,38	0,02	2,50	1									0,78	0,88	
23:00	3,48	1,07	0,01	2,41	1									0,73	0,77	

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 14:48.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης