

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη 15/4/2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,08	1,34	0,20	1,53	1									0,78	0,88
	01:00	2,75	1,20	0,05	1,50	1									0,70	0,72
	02:00	2,48	1,46	0,00	1,02	1									0,73	0,77
	03:00	2,37	1,37	0,00	1,00	1									0,68	0,69
	04:00	2,26	1,41	0,04	0,81	1									0,69	0,72
	05:00	2,25	1,18	0,24	0,83	1									0,69	0,71
	06:00	2,32	1,30	0,28	0,73	1									0,76	0,83
	07:00	2,51	1,72	0,39	0,40	1									0,79	0,92
	08:00	2,79	1,80	0,39	0,60	1									0,79	0,97
	09:00	3,06	1,84	0,22	1,00									1	0,77	0,91
	10:00	3,17	1,76	0,10	1,32									1	0,78	0,89
	11:00	3,21	1,75	0,05	1,42									1	0,76	0,82
	12:00	3,14	1,34	0,00	1,80									1	0,67	0,67
	13:00	3,08	1,35	0,02	1,71									1	0,67	0,67
	14:00	3,03	1,41	0,02	1,60									1	0,71	0,71
	15:00	2,95	1,35	0,00	1,60									1	0,85	0,84
	16:00	2,91	1,30	0,00	1,60									1	0,72	0,70
	17:00	2,99	1,39	0,00	1,60									1	0,66	0,66
	18:00	3,03	1,43	0,00	1,60									1	0,67	0,67
	19:00	3,40	1,90	0,00	1,50							1		1	0,79	0,79
20:00	3,95	2,45	0,00	1,50							1		1	0,88	0,88	
21:00	3,98	2,46	0,01	1,51							1		1	0,87	0,86	
22:00	3,75	2,42	0,03	1,30							1		1	0,78	0,78	
23:00	3,27	2,42	0,03	0,82							1		1	0,75	0,74	

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε αστάθεια ανέμου μέχρι τις 11:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης