



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή 17/4/2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,84	1,73	0,34	0,78								1		0,74	0,93
	01:00	2,48	1,79	0,28	0,41								1		0,74	0,91
	02:00	2,27	1,98	0,28	0,01								1		0,74	0,87
	03:00	2,15	2,00	0,15	0,00								1		0,73	0,84
	04:00	2,08	1,81	0,26	0,01								1		0,73	0,82
	05:00	2,08	1,74	0,34	0,00								1		0,73	0,82
	06:00	2,19	1,84	0,34	0,00								1		0,74	0,85
	07:00	2,44	2,09	0,34	0,01								1		0,74	0,90
	08:00	2,71	2,37	0,34	0,00								1	1	0,74	0,96
	09:00	2,92	2,37	0,54	0,01								1	1	0,93	0,98
	10:00	3,11	2,56	0,54	0,01						1		1		0,99	0,99
	11:00	3,06	2,45	0,59	0,02						1		1		0,99	0,99
	12:00	3,06	2,56	0,49	0,01						1		1		0,99	0,99
	13:00	3,06	2,32	0,38	0,36						1		1		0,93	0,92
	14:00	2,95	1,96	0,32	0,67						1		1		0,77	0,91
	15:00	2,86	1,76	0,19	0,90								1		0,79	0,90
	16:00	2,86	1,69	0,27	0,90								1		0,79	0,90
	17:00	3,01	1,69	0,32	1,00								1		0,79	0,92
	18:00	3,15	1,54	0,32	1,29								1		0,78	0,89
	19:00	3,39	1,49	0,39	1,50								1		0,78	0,90
20:00	3,81	1,76	0,38	1,67								1		0,79	0,96	
21:00	3,83	1,75	0,38	1,70								1		0,79	0,96	
22:00	3,51	1,70	0,20	1,61								1		0,38	0,91	
23:00	3,14	1,82	0,24	1,08								1		0,38	0,93	

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε αστάθεια ανέμου μέχρι τις 09:08 και από τις 14:00.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης