

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο 18/4/2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,75	1,63	0,32	0,80								1		0,40	0,90
	01:00	2,47	1,76	0,29	0,42								1		0,78	0,91
	02:00	2,29	2,04	0,24	0,01								1		0,78	0,87
	03:00	2,12	1,86	0,26	0,00								1		0,75	0,80
	04:00	2,13	1,77	0,35	0,00								1		0,75	0,80
	05:00	2,13	1,75	0,39	0,00								1		0,75	0,80
	06:00	2,18	1,83	0,35	0,00								1		0,76	0,82
	07:00	2,37	1,98	0,39	0,01								1		0,78	0,89
	08:00	2,66	2,25	0,39	0,01						1		1		0,79	0,94
	09:00	2,88	2,45	0,39	0,04						1		1		0,79	0,98
	10:00	3,01	2,58	0,39	0,03						1		1		0,79	0,99
	11:00	3,06	2,64	0,39	0,03						1		1		0,79	0,99
	12:00	3,08	2,67	0,39	0,02						1		1		0,79	0,99
	13:00	3,12	2,70	0,39	0,03						1		1		0,79	0,99
	14:00	2,97	2,32	0,39	0,27						1		1		0,79	0,96
	15:00	2,82	1,75	0,39	0,68								1		0,78	0,91
	16:00	2,75	1,62	0,39	0,74								1		0,79	0,92
	17:00	2,76	1,43	0,39	0,94								1		0,77	0,86
18:00	3,02	1,50	0,39	1,13								1		0,78	0,90	
19:00	3,25	1,54	0,38	1,33								1		0,78	0,91	
20:00	3,77	1,85	0,34	1,58								1		0,79	0,98	
21:00	3,80	1,76	0,31	1,74								1		0,79	0,96	
22:00	3,57	1,57	0,36	1,64								1		0,79	0,93	
23:00	3,26	1,73	0,39	1,14								1		0,79	0,96	

Παρατηρήσεις

Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης