

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή 19/4/2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,99	2,26	0,39	0,34						1		1		0,74	0,82
	01:00	2,55	1,72	0,38	0,45								1		0,79	0,93
	02:00	2,35	1,90	0,39	0,05								1		0,79	0,88
	03:00	2,23	1,79	0,39	0,05								1		0,78	0,85
	04:00	2,13	1,69	0,39	0,05								1		0,75	0,80
	05:00	2,12	1,68	0,39	0,05								1		0,74	0,79
	06:00	2,15	1,71	0,39	0,05								1		0,75	0,81
	07:00	2,31	1,87	0,39	0,04								1		0,78	0,87
	08:00	2,50	2,06	0,39	0,05								1		0,79	0,92
	09:00	2,64	2,20	0,39	0,05						1		1		0,79	0,94
	10:00	2,70	2,02	0,39	0,30						1		1		0,76	0,90
	11:00	2,84	1,81	0,39	0,64								1		0,79	0,98
	12:00	2,87	1,84	0,39	0,64								1		0,79	0,98
	13:00	2,90	1,72	0,39	0,80								1		0,79	0,95
	14:00	2,78	1,50	0,39	0,89								1		0,78	0,87
	15:00	2,63	1,51	0,39	0,74								1		0,78	0,88
	16:00	2,53	1,42	0,37	0,74								1		0,74	0,81
	17:00	2,63	1,50	0,29	0,84								1		0,69	0,85
	18:00	2,84	1,52	0,29	1,03								1		0,69	0,87
19:00	3,14	1,62	0,29	1,23								1		0,69	0,91	
20:00	3,61	1,65	0,29	1,67								1		0,69	0,93	
21:00	3,78	1,66	0,29	1,83								1		0,69	0,93	
22:00	3,46	1,45	0,28	1,73								1		0,69	0,88	
23:00	3,18	1,45	0,06	1,66							1		1	0,47	0,79	

Παρατηρήσεις

Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης