

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη 2/4/2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,37	2,37	0,00	0,00	1							1		0,67	0,00
	01:00	2,45	2,45	0,00	0,00	1		1							0,45	0,23
	02:00	2,17	2,17	0,00	0,00	1		1							0,39	0,27
	03:00	1,81	1,81	0,00	0,00	1									0,39	0,30
	04:00	1,44	1,44	0,00	0,00	1									0,39	0,44
	05:00	1,47	1,47	0,00	0,00	1									0,39	0,47
	06:00	1,67	1,66	0,01	0,00	1									0,39	0,58
	07:00	2,08	2,07	0,01	0,00	1							1		0,39	0,49
	08:00	3,17	3,17	0,00	0,00	1		1							0,39	0,84
	09:00	3,34	3,34	0,00	0,00	1		1							0,39	0,95
	10:00	3,33	3,32	0,01	0,00	1		1							0,00	0,97
	11:00	3,10	3,09	0,01	0,00	1		1							0,00	0,88
	12:00	3,10	3,10	0,00	0,00	1		1							0,00	0,83
	13:00	3,14	2,78	0,36	0,00	1		1							0,38	0,79
	14:00	3,48	2,89	0,59	0,00	1		1							0,60	0,89
	15:00	3,47	2,96	0,51	0,00	1		1					1		0,51	0,71
	16:00	3,86	3,27	0,59	0,00	1		1					1		0,60	0,87
	17:00	3,80	3,22	0,59	0,00	1		1					1		0,59	0,82
18:00	4,05	3,45	0,60	0,00	1		1					1		0,60	0,87	
19:00	4,22	3,65	0,57	0,00	1		1					1		0,60	0,87	
20:00	4,19	3,76	0,43	0,00	1		1					1		0,60	0,89	
21:00	4,15	3,85	0,30	0,00	1		1					1		0,60	0,90	
22:00	4,20	3,65	0,55	0,00	1		1					1		0,60	0,93	
23:00	3,73	3,21	0,52	0,00	1		1					1		0,60	0,88	

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Όλη μέρα επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης