

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα 20/4/2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,73	1,46	0,21	1,07								1		0,69	0,92
	01:00	2,39	2,09	0,21	0,09								1		0,68	0,89
	02:00	2,18	2,00	0,17	0,00								1		0,69	0,85
	03:00	2,07	1,93	0,14	0,00								1		0,69	0,83
	04:00	2,03	1,86	0,17	0,00								1		0,68	0,82
	05:00	2,06	1,93	0,13	0,01								1		0,69	0,83
	06:00	2,21	2,08	0,13	0,01								1		0,69	0,86
	07:00	2,54	2,42	0,12	0,00								1	1	0,63	0,75
	08:00	2,55	2,46	0,10	0,00		1						1		0,68	0,93
	09:00	2,56	2,30	0,07	0,19		1						1		0,79	0,84
	10:00	2,56	1,50	0,06	1,00		1								0,77	0,77
	11:00	2,57	1,51	0,06	1,01		1								0,77	0,77
	12:00	2,53	1,45	0,07	1,01		1								0,75	0,75
	13:00	2,50	1,34	0,14	1,01		1								0,73	0,73
	14:00	2,50	1,39	0,09	1,01		1								0,73	0,74
	15:00	2,36	1,61	0,04	0,71		1								0,78	0,78
	16:00	2,31	1,59	0,02	0,70		1								0,75	0,76
	17:00	2,45	1,55	0,01	0,90		1								0,74	0,74
	18:00	2,56	1,63	0,03	0,90		1								0,80	0,80
	19:00	2,87	1,77	0,04	1,06		1								0,88	0,88
20:00	3,44	1,83	0,02	1,59		1								0,92	0,91	
21:00	3,52	1,72	0,00	1,80		1								0,89	0,88	
22:00	3,24	1,82	0,00	1,42		1								0,92	0,92	
23:00	2,90	1,67	0,00	1,22		1								0,85	0,83	

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε αστάθεια ανέμου μέχρι τις 09:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης