

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη 21/4/2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,54	1,74	0,01	0,79		1								0,88	0,88
	01:00	2,20	1,83	0,10	0,27		1								0,77	0,77
	02:00	2,02	1,99	0,03	0,00		1								0,71	0,71
	03:00	1,96	1,96	0,00	0,00		1								0,69	0,69
	04:00	1,89	1,89	0,00	0,00		1								0,66	0,66
	05:00	1,94	1,94	0,00	0,00		1								0,67	0,67
	06:00	2,09	2,09	0,00	0,00		1						1		0,72	0,72
	07:00	2,44	2,44	0,00	0,00		1						1		0,85	0,85
	08:00	2,53	2,53	0,00	0,00		1						1		0,88	0,88
	09:00	2,57	2,56	0,01	0,00		1						1		0,90	0,90
	10:00	2,58	2,56	0,01	0,00		1						1		0,90	0,90
	11:00	2,48	2,45	0,03	0,00		1						1		0,87	0,87
	12:00	2,43	2,38	0,05	0,00		1						1		0,85	0,85
	13:00	2,43	2,42	0,01	0,00		1						1		0,84	0,85
	14:00	2,49	2,41	0,07	0,01		1						1		0,78	0,86
	15:00	2,33	2,17	0,16	0,00		1						1		0,79	0,80
	16:00	2,31	1,66	0,06	0,59		1								0,71	0,70
	17:00	2,35	1,55	0,08	0,72		1								0,76	0,76
18:00	2,56	1,80	0,07	0,70		1								0,89	0,89	
19:00	2,78	1,46	0,04	1,28		1								0,76	0,76	
20:00	3,37	1,60	0,17	1,60		1								0,89	0,89	
21:00	3,42	1,60	0,22	1,60		1								0,92	0,92	
22:00	3,05	1,51	0,24	1,30		1								0,89	0,88	
23:00	2,71	1,61	0,31	0,79		1								0,81	0,94	

Παρατηρήσεις

Προγραμματισμένη μερική διακοπή από τις 08:00 - 15:00. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 23:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης