

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη 22/4/2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,38	1,71	0,25	0,42		1								0,69	0,89
	01:00	2,13	1,82	0,29	0,02		1								0,69	0,84
	02:00	1,95	1,66	0,29	0,00		1								0,68	0,78
	03:00	1,89	1,66	0,22	0,00		1								0,66	0,76
	04:00	1,84	1,75	0,09	0,00		1								0,64	0,74
	05:00	1,88	1,77	0,10	0,00		1								0,66	0,76
	06:00	2,01	1,86	0,15	0,00		1								0,68	0,81
	07:00	2,31	2,15	0,15	0,00		1						1		0,69	0,88
	08:00	2,44	2,25	0,18	0,01		1						1		0,75	0,88
	09:00	2,48	2,08	0,20	0,20		1								0,83	0,83
	10:00	2,51	1,93	0,15	0,43		1								0,88	0,88
	11:00	2,58	1,96	0,02	0,60		1								0,74	0,75
	12:00	2,60	1,76	0,05	0,79									1	0,75	0,75
	13:00	2,65	1,76	0,09	0,80									1	0,77	0,77
	14:00	2,71	1,75	0,03	0,93									1	0,77	0,77
	15:00	2,72	1,71	0,00	1,00									1	0,73	0,74
	16:00	2,70	1,90	0,00	0,80									1	0,80	0,80
	17:00	2,83	2,12	0,01	0,70									1	0,92	0,92
	18:00	3,06	1,87	0,00	1,19									1	0,81	0,81
19:00	3,24	1,55	0,00	1,69									1	0,72	0,73	
20:00	3,67	1,96	0,00	1,70									1	0,88	0,88	
21:00	3,64	1,93	0,01	1,70									1	0,88	0,87	
22:00	3,20	1,70	0,00	1,50									1	0,78	0,78	
23:00	2,82	1,62	0,00	1,20									1	0,71	0,71	

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε αστάθεια ανέμου μέχρι τις 08:19.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης