



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη 23/4/2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,51	1,52	0,00	0,99							1	1		0,36	0,33
	01:00	2,24	1,53	0,01	0,70								1		0,45	0,53
	02:00	2,14	1,49	0,05	0,60								1		0,59	0,59
	03:00	2,03	1,42	0,06	0,54								1		0,49	0,49
	04:00	1,99	1,63	0,05	0,31								1		0,45	0,45
	05:00	2,00	1,54	0,16	0,30								1		0,45	0,45
	06:00	2,17	1,61	0,25	0,31								1		0,63	0,63
	07:00	2,55	1,66	0,27	0,63								1		0,78	0,85
	08:00	2,82	1,69	0,23	0,91								1		0,76	0,85
	09:00	3,01	1,67	0,27	1,06								1		0,79	0,90
	10:00	3,04	1,56	0,38	1,11								1		0,79	0,90
	11:00	3,21	1,70	0,29	1,23								1		0,79	0,92
	12:00	3,40	1,80	0,25	1,35								1		0,79	0,94
	13:00	3,47	1,70	0,27	1,50								1		0,76	0,90
	14:00	3,30	1,49	0,32	1,50								1		0,42	0,58
	15:00	3,23	1,70	0,42	1,11								1		0,60	0,60
	16:00	3,18	1,58	0,50	1,10								1		0,60	0,60
	17:00	3,05	1,53	0,42	1,10								1		0,60	0,60
18:00	3,26	1,89	0,27	1,11								1		0,60	0,60	
19:00	3,44	1,97	0,37	1,10								1		0,60	0,60	
20:00	3,86	1,67	0,51	1,67								1		0,60	0,60	
21:00	3,87	1,58	0,49	1,80								1		0,60	0,60	
22:00	3,44	1,52	0,41	1,52								1		0,60	0,60	
23:00	3,02	1,55	0,36	1,11								1		0,60	0,60	

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 07:12 - 14:50.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης