

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο 25/4/2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Περίοδος	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,66	1,79	0,11	0,77								1		0,55	0,55
	01:00	2,42	2,33	0,08	0,01								1	1	0,60	0,60
	02:00	2,23	2,13	0,09	0,00								1	1	0,50	0,49
	03:00	2,10	1,98	0,12	0,00									1	0,60	0,60
	04:00	2,05	1,96	0,08	0,01									1	0,60	0,60
	05:00	2,05	1,96	0,09	0,01									1	0,60	0,60
	06:00	2,12	2,08	0,04	0,00									1	0,60	0,60
	07:00	2,33	1,86	0,11	0,36									1	0,60	0,60
	08:00	2,62	2,18	0,04	0,40									1	0,60	0,60
	09:00	2,94	2,51	0,03	0,40								1	1	0,58	0,60
	10:00	2,33	1,91	0,01	0,40								1	1	0,10	0,30
	11:00	2,54	2,13	0,00	0,40								1	1	0,11	0,32
	12:00	3,19	2,79	0,00	0,40			1						1	0,55	0,58
	13:00	3,20	2,80	0,00	0,40			1						1	0,60	0,60
	14:00	3,26	2,85	0,01	0,40			1						1	0,60	0,60
	15:00	3,22	2,70	0,11	0,41			1						1	0,60	0,60
	16:00	3,12	2,42	0,06	0,65			1						1	0,46	0,45
	17:00	3,00	2,24	0,06	0,71			1						1	0,36	0,35
	18:00	3,15	2,36	0,09	0,70			1						1	0,45	0,46
	19:00	3,41	2,60	0,11	0,70			1						1	0,57	0,57
	20:00	3,81	3,03	0,08	0,70			1						1	0,60	0,60
	21:00	3,86	3,10	0,06	0,70			1						1	0,60	0,60
	22:00	3,69	2,89	0,10	0,70			1						1	0,60	0,60
	23:00	3,31	2,45	0,15	0,70								1	1	0,59	0,59

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε αστάθεια ανέμου τις πρωινές ώρες. Προγραμματισμένες εργασίες ΔΕΔΔΗΕ από τις 09:59 - 11:49.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης