

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη 26/3/2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,46	1,33	0,68	0,44	1									0,69	0,91
	01:00	2,26	1,56	0,68	0,01	1									0,69	0,87
	02:00	2,48	1,80	0,68	0,00	1									0,69	0,91
	03:00	2,38	1,73	0,64	0,01	1									0,69	0,89
	04:00	2,34	1,66	0,68	0,00	1									0,69	0,88
	05:00	2,36	1,71	0,65	0,00	1									0,69	0,87
	06:00	2,53	1,84	0,68	0,00	1									0,69	0,92
	07:00	2,37	1,68	0,68	0,00	1									0,69	0,89
	08:00	2,36	1,68	0,68	0,00	1									0,69	0,89
	09:00	2,27	1,61	0,66	0,00	1									0,69	0,87
	10:00	2,20	1,57	0,63	0,00	1									0,69	0,85
	11:00	2,64	1,54	0,58	0,52	1									0,69	0,94
	12:00	2,62	1,73	0,39	0,51	1									0,69	0,94
	13:00	2,62	1,96	0,16	0,50	1									0,69	0,94
	14:00	2,63	1,68	0,16	0,79	1									0,69	0,93
	15:00	2,61	1,43	0,30	0,88	1									0,69	0,90
	16:00	2,79	1,65	0,32	0,81	1									0,69	0,96
	17:00	3,05	1,18	0,57	1,30	1									0,69	0,92
	18:00	3,57	1,55	0,58	1,45	1									0,69	0,98
19:00	4,15	1,80	0,38	1,97	1									0,74	0,99	
20:00	4,31	2,12	0,10	2,10	1									0,75	0,99	
21:00	3,49	1,75	0,00	1,74	1									0,80	0,94	
22:00	3,07	1,74	0,01	1,32	1									0,90	0,89	
23:00	2,68	1,50	0,16	1,02	1									0,84	0,84	

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου μέχρι τις 21:42.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης