

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή 26/4/2026					
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					Κυριακή 26/4/2026					
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,82	2,25	0,16	0,40							1	1		0,58	0,58
	01:00	2,43	2,19	0,23	0,01							1	1		0,58	0,59
	02:00	2,23	2,05	0,17	0,00								1		0,60	0,60
	03:00	2,13	1,99	0,14	0,00								1		0,60	0,60
	04:00	2,06	1,91	0,15	0,00								1		0,60	0,60
	05:00	2,04	1,90	0,15	0,00								1		0,60	0,60
	06:00	2,12	1,96	0,15	0,01								1		0,60	0,60
	07:00	2,21	2,04	0,16	0,01								1		0,60	0,60
	08:00	2,37	2,16	0,21	0,00								1		0,60	0,60
	09:00	2,46	1,96	0,23	0,27								1		0,60	0,60
	10:00	2,46	1,82	0,24	0,40								1		0,60	0,60
	11:00	2,53	1,87	0,26	0,40								1		0,60	0,60
	12:00	2,57	1,87	0,29	0,40								1		0,60	0,60
	13:00	2,62	1,87	0,35	0,41								1		0,60	0,60
	14:00	2,59	1,86	0,32	0,41								1		0,60	0,60
	15:00	2,30	1,45	0,44	0,41								1		0,60	0,60
	16:00	2,22	1,38	0,30	0,54								1		0,31	0,48
	17:00	2,30	1,40	0,30	0,60								1		0,31	0,52
	18:00	2,47	1,42	0,45	0,60			1							0,51	0,50
	19:00	2,70	1,44	0,56	0,70			1							0,60	0,60
	20:00	3,11	1,86	0,44	0,81			1							0,60	0,60
	21:00	3,21	2,03	0,23	0,95			1							0,60	0,60
	22:00	3,06	1,98	0,08	1,00			1							0,60	0,60
	23:00	2,73	2,26	0,07	0,41			1					1		0,60	0,60

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε αστάθεια ανέμου τις απογευματινές ώρες.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης