

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή 3/4/2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	3,16	2,60	0,56	0,00	1		1							0,60	0,98
	01:00	2,81	2,24	0,58	0,00	1		1							0,60	0,95
	02:00	2,57	2,05	0,52	0,00	1		1							0,60	0,86
	03:00	2,41	1,83	0,59	0,00	1					1				0,60	0,86
	04:00	2,32	1,74	0,58	0,00	1					1				0,60	0,86
	05:00	2,34	1,76	0,57	0,00	1					1				0,60	0,89
	06:00	2,48	2,05	0,43	0,00	1					1				0,46	0,89
	07:00	2,99	2,60	0,39	0,00	1					1				0,40	0,90
	08:00	3,33	2,95	0,38	0,00	1		1							0,40	0,96
	09:00	3,58	3,19	0,39	0,00	1		1							0,40	0,99
	10:00	3,82	3,43	0,39	0,00	1		1			1				0,40	0,97
	11:00	4,05	3,72	0,33	0,00	1		1			1				0,40	0,97
	12:00	4,17	3,80	0,37	0,00	1		1			1				0,40	0,89
	13:00	4,01	3,62	0,39	0,00	1		1			1				0,40	0,86
	14:00	4,02	3,62	0,40	0,00	1		1			1				0,40	0,85
	15:00	4,06	3,66	0,40	0,00	1		1			1				0,40	0,83
	16:00	4,03	3,64	0,40	0,00	1		1			1				0,40	0,85
	17:00	3,93	3,53	0,40	0,00	1		1			1				0,40	0,77
	18:00	4,10	3,70	0,40	0,00	1		1			1				0,40	0,84
19:00	4,28	3,88	0,40	0,00	1		1			1				0,40	0,84	
20:00	4,50	4,13	0,38	0,00	1		1			1				0,40	0,89	
21:00	4,41	4,12	0,29	0,00	1		1			1				0,40	0,89	
22:00	4,08	3,84	0,24	0,00	1		1			1				0,40	0,86	
23:00	3,73	3,44	0,29	0,00	1		1			1				0,40	0,88	

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Όλη μέρα επικρατούσε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης