

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη 31/3/2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,50	1,64	0,36	0,51	1									0,87	0,86
	01:00	2,10	1,66	0,37	0,07	1									0,73	0,72
	02:00	2,53	1,37	0,64	0,52	1									0,89	0,89
	03:00	2,37	1,30	0,54	0,52	1									0,60	0,88
	04:00	2,28	1,24	0,52	0,52	1									0,54	0,87
	05:00	2,31	1,30	0,50	0,51	1									0,54	0,88
	06:00	2,49	1,45	0,53	0,52	1									0,54	0,92
	07:00	2,86	1,80	0,53	0,52	1									0,54	0,97
	08:00	2,83	1,75	0,55	0,52	1									0,55	0,97
	09:00	2,51	1,52	0,58	0,41	1									0,59	0,92
	10:00	2,36	1,79	0,58	0,00	1									0,59	0,88
	11:00	2,52	1,95	0,57	0,00	1									0,59	0,92
	12:00	3,22	2,65	0,57	0,00	1		1							0,59	0,78
	13:00	3,35	2,79	0,56	0,00	1		1							0,58	0,75
	14:00	3,47	2,87	0,60	0,00	1		1							0,65	0,77
	15:00	3,66	3,01	0,65	0,00	1		1							0,69	0,86
	16:00	3,46	2,81	0,65	0,00	1		1							0,68	0,83
	17:00	3,60	2,95	0,65	0,00	1		1							0,68	0,83
18:00	3,66	2,99	0,67	0,00	1		1							0,68	0,80	
19:00	3,91	3,24	0,67	0,00	1		1							0,68	0,82	
20:00	3,70	3,09	0,61	0,00	1		1							0,65	0,75	
21:00	3,61	3,06	0,54	0,00	1		1							0,66	0,76	
22:00	3,48	2,89	0,60	0,00	1		1							0,65	0,76	
23:00	3,65	2,97	0,68	0,00	1		1							0,69	0,95	

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 03:14.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης