

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο 4/4/2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,27	3,09	0,18	0,00	1		1							0,40	0,98
	01:00	2,85	2,50	0,35	0,00	1		1							0,40	0,95
	02:00	2,54	2,38	0,17	0,00	1					1				0,40	0,84
	03:00	2,40	2,34	0,06	0,00	1					1				0,40	0,84
	04:00	2,33	2,23	0,10	0,00	1					1				0,40	0,82
	05:00	2,38	2,32	0,07	0,00	1					1				0,40	0,84
	06:00	2,49	2,44	0,05	0,00	1					1				0,40	0,85
	07:00	2,88	2,82	0,06	0,00	1		1			1				0,40	0,86
	08:00	3,38	3,37	0,01	0,00	1		1			1				0,40	0,88
	09:00	3,73	3,72	0,01	0,00	1		1			1				0,40	0,92
	10:00	3,99	3,98	0,01	0,00	1		1			1				0,40	0,98
	11:00	4,11	4,10	0,01	0,00	1		1			1				0,40	0,97
	12:00	4,03	4,03	0,00	0,00	1		1			1				0,40	0,87
	13:00	4,22	4,16	0,05	0,00	1		1			1				0,40	0,88
	14:00	4,21	4,08	0,12	0,00	1		1			1	1			0,40	0,81
	15:00	4,18	4,07	0,11	0,00	1		1			1				0,40	0,82
	16:00	3,97	3,82	0,15	0,00	1		1			1				0,40	0,80
	17:00	3,95	3,79	0,16	0,00	1		1			1				0,40	0,81
18:00	4,27	4,13	0,14	0,00	1		1			1				0,40	0,87	
19:00	4,41	4,25	0,12	0,05	1		1			1				0,40	0,88	
20:00	4,81	3,19	0,06	1,56	1		1							0,40	0,98	
21:00	4,73	3,20	0,09	1,45	1		1							0,40	0,99	
22:00	4,47	3,12	0,05	1,30	1		1							0,40	0,99	
23:00	4,00	2,98	0,06	0,96	1		1							0,40	0,98	

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Όλη μέρα μέρα επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης