

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή 5/4/2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,90	2,01	0,03	0,86	1									0,40	0,96
	01:00	2,29	1,76	0,01	0,53	1									0,40	0,90
	02:00	2,04	1,73	0,00	0,31	1									0,40	0,87
	03:00	1,87	1,57	0,00	0,30	1									0,40	0,85
	04:00	1,85	1,55	0,00	0,30	1									0,40	0,84
	05:00	1,85	1,54	0,01	0,30	1									0,55	0,85
	06:00	1,90	1,56	0,04	0,30	1									0,60	0,86
	07:00	2,17	1,46	0,08	0,64	1									0,59	0,86
	08:00	2,52	1,54	0,09	0,90	1									0,60	0,91
	09:00	2,65	1,49	0,06	1,10	1									0,60	0,90
	10:00	2,75	1,26	0,09	1,39	1									0,60	0,88
	11:00	3,56	1,71	0,17	1,68	1									0,60	0,96
	12:00	3,67	1,75	0,12	1,81	1									0,60	0,97
	13:00	3,64	1,56	0,11	1,97	1									0,60	0,94
	14:00	3,48	1,31	0,16	2,00	1									0,60	0,92
	15:00	3,32	1,46	0,24	1,61	1									0,60	0,94
	16:00	3,28	1,33	0,35	1,60	1									0,60	0,94
	17:00	3,57	1,64	0,33	1,60	1									0,60	0,97
18:00	3,79	1,64	0,26	1,89	1									0,60	0,97	
19:00	4,06	1,80	0,25	2,00	1									0,60	0,98	
20:00	4,39	1,87	0,23	2,30	1									0,60	0,98	
21:00	4,28	1,77	0,22	2,30	1									0,60	0,98	
22:00	4,04	1,79	0,20	2,06	1									0,45	0,97	
23:00	3,67	1,85	0,21	1,62	1									0,30	0,98	

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Όλη μέρα επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης