

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα 6/4/2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,25	1,72	0,13	1,40	1									0,30	0,99
	01:00	2,85	1,30	0,15	1,40	1									0,30	0,98
	02:00	2,28	1,03	0,15	1,10	1									0,30	0,62
	03:00	2,41	1,58	0,18	0,66	1									0,30	0,93
	04:00	2,34	1,59	0,19	0,56	1									0,30	0,91
	05:00	2,38	1,60	0,18	0,60	1									0,30	0,87
	06:00	2,48	1,70	0,19	0,60	1									0,30	0,86
	07:00	2,78	1,77	0,21	0,80	1									0,30	0,97
	08:00	2,66	1,61	0,16	0,90	1									0,30	0,93
	09:00	3,09	1,65	0,18	1,26	1									0,52	0,95
	10:00	3,07	1,61	0,17	1,30	1									0,60	0,94
	11:00	2,90	1,45	0,15	1,30	1									0,60	0,92
	12:00	2,80	1,50	0,10	1,20	1									0,58	0,88
	13:00	2,84	1,57	0,07	1,20	1									0,82	0,82
	14:00	2,79	1,52	0,07	1,20	1									0,80	0,80
	15:00	2,92	1,75	0,06	1,10	1									0,84	0,84
	16:00	2,71	1,53	0,08	1,10	1									0,80	0,80
	17:00	2,87	1,50	0,17	1,20	1									0,83	0,83
	18:00	3,16	1,32	0,25	1,59	1									0,82	0,82
19:00	3,48	1,31	0,28	1,89	1									0,83	0,84	
20:00	4,05	1,57	0,19	2,29	1									0,90	0,90	
21:00	4,13	1,61	0,12	2,40	1									0,91	0,90	
22:00	3,98	1,75	0,08	2,15	1									0,93	0,93	
23:00	3,71	1,79	0,07	1,85	1									0,92	0,94	

Παρατηρήσεις

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη. Όλη μέρα επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Έπικρατούσε αστάθεια ανέμου μέχρι τη 13:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης