

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη 7/4/2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,24	1,61	0,06	1,57	1									0,82	0,81
	01:00	2,81	1,63	0,07	1,12	1									0,83	0,84
	02:00	2,49	1,58	0,07	0,84	1									0,79	0,79
	03:00	2,37	1,51	0,06	0,80	1									0,74	0,75
	04:00	2,34	1,51	0,03	0,80	1									0,73	0,73
	05:00	2,34	1,48	0,05	0,80	1									0,72	0,72
	06:00	2,46	1,57	0,10	0,80	1									0,79	0,80
	07:00	2,75	1,80	0,15	0,80	1									0,95	0,95
	08:00	2,96	1,81	0,07	1,07	1									0,93	0,92
	09:00	2,71	1,32	0,08	1,30	1									0,73	0,73
	10:00	2,70	1,13	0,08	1,49	1									0,67	0,67
	11:00	2,60	1,22	0,07	1,30	1									0,68	0,68
	12:00	2,49	1,12	0,04	1,33	1									0,63	0,63
	13:00	2,44	1,09	0,05	1,30	1									0,60	0,60
	14:00	2,77	1,40	0,06	1,30	1									0,74	0,75
	15:00	2,72	1,31	0,05	1,36	1									0,72	0,71
	16:00	2,73	1,38	0,05	1,30	1									0,73	0,73
	17:00	2,75	1,32	0,10	1,33	1									0,74	0,74
	18:00	3,08	1,56	0,12	1,40	1									0,85	0,85
19:00	3,50	1,30	0,12	2,07	1									0,80	0,79	
20:00	4,02	1,56	0,07	2,40	1									0,88	0,88	
21:00	4,08	1,59	0,04	2,44	1									0,89	0,88	
22:00	3,84	1,59	0,04	2,21	1									0,88	0,88	
23:00	3,53	1,63	0,00	1,90	1									0,85	0,85	

Παρατηρήσεις

Ενα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης