

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη 8/4/2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,11	1,44	0,00	1,66	1									0,97	0,98
	01:00	2,69	1,47	0,04	1,17	1									0,76	0,78
	02:00	2,42	1,35	0,16	0,91	1									0,59	0,84
	03:00	2,29	1,38	0,17	0,73	1									0,59	0,85
	04:00	2,25	1,36	0,16	0,73	1									0,59	0,83
	05:00	2,24	1,34	0,17	0,72	1									0,59	0,82
	06:00	2,32	1,44	0,17	0,71	1									0,59	0,85
	07:00	2,61	1,70	0,12	0,79	1									0,59	0,92
	08:00	2,91	2,09	0,02	0,81	1		1							0,59	0,93
	09:00	2,95	2,95	0,00	0,00	1		1							0,83	0,98
	10:00	2,92	2,84	0,08	0,00	1		1							0,97	0,97
	11:00	2,93	2,69	0,25	0,00	1		1							0,97	0,97
	12:00	2,95	2,59	0,36	0,00	1		1							0,97	0,98
	13:00	2,80	1,86	0,41	0,54	1		1							0,76	0,79
	14:00	2,82	1,52	0,40	0,91	1									0,79	0,96
	15:00	2,66	1,37	0,39	0,90	1									0,79	0,89
	16:00	2,65	1,57	0,38	0,70	1									0,78	0,90
	17:00	2,75	1,62	0,38	0,76	1									0,60	0,97
18:00	3,00	1,64	0,27	1,09	1									0,41	0,97	
19:00	3,40	1,58	0,22	1,59	1									0,40	0,96	
20:00	3,88	1,66	0,15	2,07	1									0,40	0,96	
21:00	3,95	1,46	0,09	2,40	1									0,40	0,94	
22:00	3,70	1,64	0,04	2,01	1									0,40	0,94	
23:00	3,35	1,56	0,01	1,77	1									0,40	0,92	

Παρατηρήσεις

Επικρατούσε αστάθεια ανέμου από τις 02:00 - 09:30 και από τις 13:23.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης