

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 1 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 1 Απριλίου 2026	00:00	3,70	3,16	0,55	1					0,95	0,95
	01:00	3,28	2,50	0,78	1					0,95	0,95
	02:00	3,12	2,29	0,83	1					0,95	0,95
	03:00	3,07	2,23	0,85	1					0,93	0,93
	04:00	3,03	2,16	0,87	1					0,89	0,89
	05:00	3,09	2,18	0,91	1					0,93	0,93
	06:00	3,38	2,44	0,93	1					0,95	0,95
	07:00	3,59	2,85	0,74	1					0,81	0,74
	08:00	3,89	3,21	0,68		1				0,68	0,74
	09:00	4,08	3,26	0,82	1	1				0,85	0,68
	10:00	4,11	3,18	0,93	1					0,95	0,95
	11:00	4,06	3,13	0,93	1					0,95	0,95
	12:00	4,42	3,49	0,93	1					0,95	0,95
	13:00	4,92	4,00	0,93	1				1	0,95	0,95
	14:00	4,92	4,00	0,93	1				1	0,95	0,95
	15:00	4,96	4,03	0,93	1				1	0,95	0,95
	16:00	4,91	3,99	0,92	1				1	0,95	0,95
	17:00	5,12	4,20	0,93	1				1	0,95	0,95
	18:00	5,21	4,28	0,93	1				1	0,95	0,95
	19:00	5,35	4,42	0,93	1				1	0,95	0,95
	20:00	5,30	4,37	0,93	1				1	0,92	0,95
	21:00	4,86	4,10	0,76	1				1	0,95	0,95
	22:00	4,42	3,49	0,93	1					0,95	0,95
	23:00	3,90	2,99	0,91	1					0,95	0,95

Το διάστημα 08:00 με 10:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης