

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 3 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 3 Απριλίου 2026	00:00	3,49	2,62	0,87	1					0,95	0,95
	01:00	3,21	2,29	0,92	1					0,95	0,95
	02:00	3,08	2,18	0,90	1					0,93	0,93
	03:00	3,00	2,17	0,83	1					0,87	0,86
	04:00	2,99	2,28	0,71	1					0,87	0,86
	05:00	3,09	2,24	0,85	1					0,89	0,89
	06:00	3,47	2,69	0,77	1					0,95	0,95
	07:00	3,72	3,13	0,59	1					0,64	0,52
	08:00	3,74	3,41	0,33	1	1				0,33	0,16
	09:00	3,50	2,57	0,93	1					0,95	0,95
	10:00	3,45	2,54	0,91	1					0,95	0,95
	11:00	3,22	2,30	0,93	1					0,95	0,95
	12:00	3,13	2,23	0,90	1					0,91	0,91
	13:00	3,27	2,38	0,89	1					0,90	0,90
	14:00	3,16	2,29	0,88	1					0,92	0,92
	15:00	3,24	2,34	0,90	1					0,92	0,92
	16:00	3,37	2,45	0,92	1					0,94	0,94
	17:00	3,69	2,77	0,92	1					0,95	0,95
	18:00	4,08	3,16	0,92	1					0,95	0,95
	19:00	4,48	3,56	0,92	1					0,95	0,95
	20:00	4,79	3,90	0,89	1					1	0,95
	21:00	4,55	3,72	0,83	1					1	0,95
	22:00	4,17	3,35	0,81	1					1	0,95
	23:00	3,79	3,07	0,71	1						0,95

Κατά το διάστημα 7:45 με 8:55 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο τούρμπο του υπερπληρωτή της G1. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης