

| ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | Τρίτη, 21 Απριλίου 2026 | | | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|-------------------------|-------|-------------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 4,700 | 4,700 | 1,800 | 0,800 | 0,900 | | |
| Α Ρ Χ Η | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G6 | G7 | ΦΟΡ.ΗΖ (x9) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Τρίτη, 21 Απριλίου 2026 | 00:00 | 3,14 | 2,33 | 0,81 | | 1 | | | | 0,94 | 0,94 |
| | 01:00 | 2,96 | 2,24 | 0,71 | | 1 | | | | 0,83 | 0,82 |
| | 02:00 | 2,89 | 2,25 | 0,63 | | 1 | | | | 0,76 | 0,76 |
| | 03:00 | 2,83 | 2,22 | 0,62 | | 1 | | | | 0,70 | 0,70 |
| | 04:00 | 2,83 | 2,31 | 0,52 | | 1 | | | | 0,69 | 0,70 |
| | 05:00 | 2,90 | 2,32 | 0,58 | | 1 | | | | 0,76 | 0,77 |
| | 06:00 | 3,12 | 2,56 | 0,56 | | 1 | | | | 0,94 | 0,95 |
| | 07:00 | 3,25 | 2,68 | 0,56 | | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 08:00 | 3,22 | 2,64 | 0,58 | | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 09:00 | 3,03 | 2,60 | 0,43 | | 1 | | | | 0,90 | 0,89 |
| | 10:00 | 2,89 | 2,43 | 0,46 | | 1 | | | | 0,75 | 0,76 |
| | 11:00 | 2,79 | 2,42 | 0,37 | | 1 | | | | 0,67 | 0,67 |
| | 12:00 | 2,72 | 2,45 | 0,27 | | 1 | | | | 0,59 | 0,59 |
| | 13:00 | 2,85 | 2,54 | 0,30 | | 1 | | | | 0,72 | 0,72 |
| | 14:00 | 2,81 | 2,60 | 0,21 | | 1 | | | | 0,68 | 0,67 |
| | 15:00 | 2,72 | 2,54 | 0,18 | | 1 | | | | 0,60 | 0,60 |
| | 16:00 | 2,86 | 2,75 | 0,11 | | 1 | | | | 0,72 | 0,73 |
| | 17:00 | 3,07 | 2,89 | 0,18 | | 1 | | | | 0,91 | 0,91 |
| | 18:00 | 3,38 | 3,24 | 0,14 | | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 19:00 | 3,68 | 3,61 | 0,07 | | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 20:00 | 4,19 | 4,09 | 0,10 | | 1 | | | 1 | 0,95 | 0,95 |
| | 21:00 | 4,06 | 3,95 | 0,11 | | 1 | | | 1 | 0,95 | 0,95 |
| | 22:00 | 3,70 | 3,61 | 0,09 | | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 23:00 | 3,38 | 3,29 | 0,09 | | 1 | | | | 0,95 | 0,95 |

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης