

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 28 Απριλίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			4,700	4,700	1,800	0,800	0,900		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ.ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 28 Απριλίου 2026	00:00	3,17	2,37	0,80		1				0,94	0,94
	01:00	2,93	2,32	0,61		1				0,80	0,80
	02:00	2,89	2,17	0,72		1				0,63	0,77
	03:00	2,86	2,12	0,74		1				0,70	0,73
	04:00	2,94	2,16	0,79		1				0,54	0,81
	05:00	2,96	2,23	0,73		1				0,66	0,81
	06:00	3,15	2,21	0,94		1				0,45	0,95
	07:00	3,40	2,54	0,85		1				0,49	0,95
	08:00	3,53	2,66	0,87		1				0,72	0,95
	09:00	3,44	2,54	0,90		1				0,73	0,95
	10:00	3,27	2,34	0,93		1				0,86	0,95
	11:00	3,20	2,27	0,93		1				0,95	0,95
	12:00	3,33	2,40	0,93		1				0,78	0,95
	13:00	3,25	2,33	0,92		1				0,74	0,95
	14:00	3,19	2,27	0,92		1				0,93	0,95
	15:00	3,12	2,20	0,93		1				0,71	0,93
	16:00	3,22	2,28	0,94		1				0,58	0,95
	17:00	3,33	2,41	0,92		1				0,66	0,95
	18:00	3,70	2,76	0,93		1				0,81	0,95
	19:00	3,49	3,05	0,44		1				0,60	0,95
	20:00	4,54	3,61	0,93		1				0,76	0,95
	21:00	4,30	3,36	0,94		1				0,94	0,95
	22:00	3,84	2,97	0,87		1				0,95	0,95
	23:00	3,39	2,55	0,84		1				0,80	0,95

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Το ΑΠ ΕΞΩ ΧΙΟΝΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης