

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Σάββατο, 4 Απριλίου 2026 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------------------------|---------|---------|---------|--------------|-------|-------|----|----|------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 13,500 | 13,500 | 10,885 | 28,000 | 9,142 | 1,400 | 1,000 | 1,800 | 1,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 8,250 | | | | | |
| Ρ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (Μw) | Θερμική Παραγωγή (Μw) | Αιολική Παραγωγή (Μw) | Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw) |
| | | | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | A/Σ 67 | A/Σ 632 | A/Σ 633 | A/Σ 634 | MTU 9-11 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | | |
| Σάββατο, 4 Απριλίου 2026 | 00:00 | 29,00 | 23,72 | 5,28 | 0,00 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 5,39 | 5,72 | |
| | 01:00 | 26,96 | 20,24 | 6,72 | 0,00 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 7,67 | 7,81 |
| | 02:00 | 25,84 | 19,68 | 6,15 | 0,00 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 6,73 | 6,68 |
| | 03:00 | 25,05 | 20,43 | 4,61 | 0,01 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 5,89 | 5,89 |
| | 04:00 | 24,77 | 20,39 | 4,38 | 0,01 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 5,60 | 5,62 |
| | 05:00 | 25,32 | 19,98 | 5,33 | 0,01 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 6,11 | 6,17 |
| | 06:00 | 26,69 | 21,45 | 5,24 | 0,01 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 7,48 | 7,54 |
| | 07:00 | 29,18 | 23,74 | 5,43 | 0,01 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 9,15 | 10,02 |
| | 08:00 | 32,35 | 28,29 | 4,05 | 0,01 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 9,03 | 10,29 |
| | 09:00 | 34,40 | 31,49 | 2,91 | 0,01 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 10,48 | 12,04 |
| | 10:00 | 34,08 | 32,73 | 1,35 | 0,01 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 7,18 | 9,13 |
| | 11:00 | 35,77 | 33,76 | 2,01 | 0,00 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 7,57 | 10,82 |
| | 12:00 | 37,63 | 36,43 | 1,19 | 0,00 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 9,37 | 12,67 |
| | 13:00 | 36,75 | 36,23 | 0,51 | 0,01 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 8,53 | 11,79 |
| | 14:00 | 35,93 | 35,12 | 0,79 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 5,17 | 5,52 |
| | 15:00 | 35,11 | 34,23 | 0,88 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2,36 | 4,71 |
| | 16:00 | 37,41 | 36,21 | 1,21 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 4,66 | 7,01 |
| | 17:00 | 36,00 | 35,26 | 0,73 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 3,38 | 5,59 |
| | 18:00 | 37,44 | 36,73 | 0,71 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 4,54 | 7,04 |
| | 19:00 | 40,55 | 39,69 | 0,85 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 6,93 | 10,14 |
| | 20:00 | 44,84 | 44,22 | 0,62 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 7,43 | 9,08 |
| | 21:00 | 43,14 | 42,18 | 0,96 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 4,32 | 7,38 |
| | 22:00 | 39,64 | 38,69 | 0,95 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 3,20 | 3,88 |
| 23:00 | 35,15 | 34,45 | 0,69 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 3,84 | 7,73 | |

Το διάστημα 08:00 με 12:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Λόγω βλάβης στα ΥΒ καλώδια διασύνδεσης Νίσουρου-Τήλου, η Τήλος ηλεκτροδοτείται από ένα φορητό Η/Ζ που βρίσκεται εγκατεστημένο στο νησί.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης