

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 5 Απριλίου 2026															
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)																									
		7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	28,000	9,142	1,400	1,000	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250									
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)				
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66			
Κυριακή, 5 Απριλίου 2026	00:00	30,97	30,53	0,43	0,01	1	1	1		1															2,01	3,55	
	01:00	28,26	28,12	0,14	0,01		1	1		1																3,06	6,21
	02:00	26,58	26,49	0,08	0,01		1	1		1																2,92	4,53
	03:00	25,80	25,67	0,13	0,00		1	1		1																2,12	3,75
	04:00	25,21	25,06	0,15	0,00		1	1		1																1,52	3,16
	05:00	25,53	24,73	0,80	0,00		1	1		1																1,79	3,48
	06:00	26,53	26,45	0,08	0,01		1	1		1																2,75	4,48
	07:00	27,93	27,67	0,25	0,01		1	1		1																4,14	5,88
	08:00	29,11	28,71	0,39	0,01		1	1		1																5,46	7,05
	09:00	28,16	27,48	0,67	0,01		1	1		1																4,58	6,11
	10:00	27,21	26,27	0,94	0,00		1	1		1																3,56	5,16
	11:00	26,75	25,93	0,82	0,00		1	1		1																3,10	4,69
	12:00	25,58	24,89	0,69	0,00		1	1		1																1,90	3,52
	13:00	24,85	24,02	0,83	0,01		1	1		1																1,23	2,80
	14:00	23,37	23,27	0,11	0,00		1	1		1																0,63	1,32
	15:00	22,65	22,65	0,00	0,00		1	1		1																0,01	0,60
	16:00	23,30	23,19	0,11	0,01		1	1		1																0,29	1,25
	17:00	25,62	24,62	1,00	0,00		1	1		1																2,51	3,57
	18:00	28,40	25,22	3,18	0,00		1	1		1																5,29	6,35
	19:00	31,83	29,75	2,07	0,00		1	1	1	1																4,94	4,94
	20:00	35,68	33,95	1,73	0,00		1	1	1	1																7,13	8,17
	21:00	36,40	35,34	1,05	0,01		1	1	1	1																7,99	8,89
	22:00	34,16	33,07	1,08	0,01		1	1	1	1																6,00	6,66
23:00	31,05	30,87	0,17	0,01		1	1		1																5,80	8,99	

Λόγω βλάβης στα ΥΒ καλώδια διασύνδεσης Νίσουρου-Τήλου, η Τήλος ηλεκτροδοτείται από ένα φορητό Η/Ζ που βρίσκεται εγκατεστημένο στο νησί. Μερική διακοπή στις 14:10 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης