

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 11 Απριλίου 2026																			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)										7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	28,000	9,142	1,400	1,000	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
Ρ	Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο ημερήσιο φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλίου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)							
							61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66						
Σάββατο, 11 Απριλίου 2026		00:00	29,01	27,40	1,53	0,08		1	1		1																			6,37	6,96
		01:00	26,89	25,06	1,77	0,06		1	1		1																			6,67	7,74
		02:00	25,87	22,26	3,56	0,06		1	1		1																			6,66	6,72
		03:00	24,95	21,74	3,19	0,02		1	1		1																			5,77	5,79
		04:00	24,73	22,19	2,53	0,01		1	1		1																			5,56	5,57
		05:00	25,25	23,04	2,20	0,01		1	1		1																			6,03	6,10
		06:00	26,76	23,98	2,78	0,01		1	1		1																			7,56	7,61
		07:00	28,46	26,75	1,70	0,01		1	1		1																			8,22	9,30
		08:00	29,96	28,53	1,42	0,01		1	1		1																	1		5,70	6,68
		09:00	29,88	29,04	0,79	0,05		1	1		1																	1		4,85	6,60
		10:00	29,86	28,88	0,90	0,08		1	1		1																	1		4,91	6,58
		11:00	29,48	28,65	0,72	0,11		1	1		1																	1		4,30	6,20
		12:00	29,71	28,72	0,85	0,14		1	1		1																	1		4,39	6,43
		13:00	29,29	28,49	0,68	0,12		1	1		1																	1		4,11	6,01
		14:00	27,72	26,80	0,81	0,11		1	1		1																	1		3,40	4,44
		15:00	28,96	28,14	0,73	0,09		1	1		1																	1		4,57	5,69
		16:00	30,05	29,16	0,80	0,09		1	1		1																	1		5,77	6,77
		17:00	31,23	30,50	0,65	0,07		1	1		1																	1		6,18	7,95
		18:00	34,84	34,09	0,70	0,05		1	1	1	1																	1		5,38	6,11
		19:00	39,52	38,57	0,95	0,01		1	1	1	1																	1		11,98	12,02
		20:00	44,58	43,36	1,21	0,01		1	1	1	1																	1	1	11,07	14,17
		21:00	43,02	41,94	1,08	0,01		1	1	1	1																	1	1	9,59	12,62
		22:00	39,13	38,27	0,85	0,01		1	1	1	1																	1	1	6,61	8,73
	23:00	33,27	32,57	0,70	0,01		1	1	1	1																	1		4,40	5,77	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης