ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ	Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 18 Απριλίου 2026																			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	28,000	9,142	1,400	1,000	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω											ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	Α/Σ G7	Α/Σ G32	Α/Σ G33	Α/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6		
Σάββατο, 18 Απριλίου 2026	00:00	30,96	29,42	1,54	0,01		1	1		1										1		1	4,93	4,78
	01:00	28,66	27,39	1,27	0,01		1	1		1										1			6,00	6,61
	02:00	27,48	25,96	1,51	0,01		1	1		1										1			5,44	5,42
	03:00	26,77	24,39	2,38	0,01		1	1		1										1			4,73	4,72
	04:00	26,33	23,76	2,56	0,01		1	1		1										1			4,22	4,28
	05:00	27,10	23,83	3,27	0,00		1	1		1										1			4,96	5,05
	06:00	28,48	23,05	5,42	0,01		1	1		1										1			6,34	6,42
	07:00	31,70	25,44	6,26	0,01		1	1		1										1			9,34	9,65
	08:00	36,61	31,28	5,32	0,02		1	1		1										1			12,20	12,81
	09:00	38,06	31,75	6,28	0,04		1	1	1	1										1			10,51	10,56
	10:00	37,48	30,25	7,03	0,21		1	1	1	1										1			9,86	9,98
	11:00	36,80	29,41	6,72	0,67		1	1	1	1										1			8,99	9,29
	12:00	35,56	28,30	6,85	0,40		1	1	1	1										1			7,88	8,05
	13:00	33,50	27,51	5,65	0,34		1	1	1	1										1			5,96	5,99
	14:00	33,02	27,47	5,30	0,25		1	1	1	1										1			5,57	5,51
	15:00	30,73	26,94	3,35	0,44		1	1	1	1										1			3,12	3,23
	16:00	30,63	27,16	3,14	0,33		1	1	1	1										1			3,07	3,13
	17:00	32,26	27,83	3,78	0,65		1	1	1	1										1			4,30	4,75
	18:00	34,43	28,15	5,97	0,31		1	1	1	1										1			6,68	6,93
	19:00	38,22	28,93	8,83	0,45		1	1	1	1										1			10,14	10,71
	20:00	42,68	29,37	12,87	0,44		1	1	1	1										1			14,60	14,94
	21:00	41,69	28,83	12,33	0,53		1	1	1	1										1			13,87	14,19
	22:00	38,44	28,30	9,56	0,58		1	1	1	1										1			10,77	10,93
	23:00	34,59	23,70	10,51	0,39		1	1		1										1			11,94	12,11

Τις απογευματινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης