

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 25 Απριλίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)																										
		7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	28,000	9,142	1,400	1,000	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250										
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατή απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)					
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66				
Σάββατο, 25 Απριλίου 2026	00:00	34,06	32,88	1,15	0,03		1	1	1	1																	6,65	6,56
	01:00	32,03	31,11	0,88	0,05		1	1	1	1																	4,57	4,52
	02:00	31,01	29,95	1,06	0,00		1	1	1	1																	3,46	3,50
	03:00	31,02	30,06	0,95	0,00		1	1	1	1																	3,49	3,51
	04:00	30,86	30,55	0,31	0,00		1	1	1	1																	3,29	3,36
	05:00	31,77	31,57	0,20	0,00		1	1	1	1																	4,12	4,26
	06:00	33,14	32,67	0,43	0,04		1	1	1	1																	5,53	5,63
	07:00	36,86	35,38	1,44	0,05		1	1	1	1																	9,11	9,36
	08:00	39,98	38,51	1,44	0,04		1	1	1	1															1	11,20	11,20	
	09:00	42,68	42,02	0,57	0,10		1	1	1	1															1	10,80	11,05	
	10:00	45,73	44,92	0,73	0,08		1	1	1	1																1	13,84	14,10
	11:00	47,79	47,07	0,68	0,04		1	1	1	1																1	15,75	16,10
	12:00	48,74	48,56	0,13	0,05		1	1	1	1	1															1	14,82	14,82
	13:00	48,67	47,73	0,82	0,12		1	1	1	1	1															1	11,46	11,68
	14:00	44,56	41,36	3,11	0,09		1	1	1	1	1															1	7,68	7,57
	15:00	41,93	36,47	5,27	0,19		1	1	1	1	1															1	8,01	8,01
	16:00	40,40	35,66	4,54	0,20		1	1	1	1	1															1	7,58	7,54
	17:00	39,72	35,60	3,95	0,17		1	1	1	1	1															1	6,56	6,86
	18:00	42,48	38,24	4,10	0,15		1	1	1	1	1															1	9,34	9,62
	19:00	45,43	39,95	5,29	0,19		1	1	1	1	1															1	12,23	12,57
	20:00	49,67	44,16	5,36	0,14		1	1	1	1	1															1	13,87	13,87
	21:00	48,28	44,10	3,96	0,21		1	1	1	1	1															1	11,40	11,28
	22:00	43,29	39,91	3,38	0,00		1	1	1	1	1															1	9,80	11,66
	23:00	39,11	36,83	2,28	0,00		1	1	1	1	1															1	8,00	8,00

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης