

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 28 Μαρτίου 2026											
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)																					
		7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	28,000	9,142	1,400	1,000	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250					
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65		
Σάββατο, 28 Μαρτίου 2026	00:00	27,45	25,50	1,81	0,13		1	1	1										1		8,10	8,19	
	01:00	25,33	23,84	1,36	0,13		1	1	1										1		6,02	6,08	
	02:00	24,77	22,21	2,46	0,09		1	1	1										1		5,47	5,51	
	03:00	23,93	20,57	3,29	0,08		1	1	1										1		4,73	4,68	
	04:00	23,62	20,61	2,97	0,03		1	1	1										1		4,38	4,36	
	05:00	24,00	20,68	3,32	0,01		1	1	1										1		4,80	4,74	
	06:00	25,12	20,75	4,36	0,01		1	1	1										1		5,97	5,86	
	07:00	27,64	23,28	4,36	0,01		1	1	1										1		8,35	8,38	
	08:00	32,02	27,35	4,67	0,01		1	1	1										1		10,38	10,38	
	09:00	35,73	32,33	3,10	0,30		1	1	1	1									1	1	8,56	8,56	
	10:00	38,11	33,86	3,98	0,28		1	1	1	1									1	1	7,37	9,37	
	11:00	39,92	35,20	4,48	0,23		1	1	1	1	1								1	1	7,84	8,29	
	12:00	42,04	37,49	4,30	0,26		1	1	1	1	1								1	1	9,84	10,41	
	13:00	42,98	37,07	5,58	0,33		1	1	1	1	1								1	1	10,75	11,35	
	14:00	43,68	37,09	6,33	0,26		1	1	1	1	1								1	1	11,52	12,05	
	15:00	42,64	35,84	6,73	0,07		1	1	1	1	1								1	1	10,61	11,01	
	16:00	43,31	34,41	8,85	0,06		1	1	1	1	1								1	1	11,18	11,68	
	17:00	43,82	37,82	5,90	0,10		1	1	1	1	1								1	1	11,47	12,19	
	18:00	46,23	39,65	6,44	0,14		1	1	1	1	1								1	1	12,40	14,60	
	19:00	47,96	42,35	5,43	0,18		1	1	1	1	1								1	1	13,97	16,10	
	20:00	46,25	42,85	3,33	0,07		1	1	1	1	1								1	1	12,47	14,62	
	21:00	42,72	36,64	6,02	0,06		1	1	1	1	1								1	1	8,98	11,08	
	22:00	38,31	30,87	7,42	0,03		1	1	1	1	1								1	1	8,79	10,81	
23:00	35,70	27,35	8,32	0,02		1	1	1	1	1								1	1	10,20	10,20		

Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΟΣ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 17:00 έως 20:10

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης