

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 1 Απριλίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100			
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 1 Απριλίου 2026	00:00	26,20	19,00	7,21	0,00			1		1		1				9,76	9,86	
	01:00	22,85	18,21	4,64	0,00			1		1		1				5,12	6,90	
	02:00	21,87	17,79	4,09	0,00			1		1		1				5,00	6,89	
	03:00	21,02	17,78	3,24	0,00			1		1		1				5,00	6,51	
	04:00	20,75	16,95	3,80	0,00			1		1		1				5,00	6,22	
	05:00	21,97	18,36	3,61	0,00			1		1		1				5,00	6,59	
	06:00	24,92	21,69	3,23	0,00			1	1	1		1				6,15	6,47	
	07:00	29,85	26,12	3,73	0,00			1	1	1		1				7,82	7,90	
	08:00	32,55	27,38	5,16	0,00			1	1	1		1				10,52	10,62	
	09:00	35,28	32,11	3,17	0,00			1	1	1		1			2	12,40	12,44	
	10:00	35,88	32,03	3,85	0,00			1	1	1		1			3	12,41	12,52	
	11:00	36,97	34,29	2,68	0,00			1	1	1		1			4	13,00	13,02	
	12:00	36,94	35,77	1,18	0,00			1	1	1		1			6	12,24	12,21	
	13:00	36,73	34,53	2,20	0,00			1	1	1		1			5	12,14	12,20	
	14:00	38,20	37,34	0,86	0,00			1	1	1		1			5	1	13,01	13,03
	15:00	40,73	37,58	3,15	0,00			1	1	1		1			6	1	13,48	13,49
	16:00	39,93	36,05	3,88	0,00			1	1	1		1			6	1	13,73	13,73
	17:00	40,58	34,94	5,64	0,00			1	1	1		1			5		13,73	13,73
	18:00	43,29	35,78	7,51	0,00			1	1	1		1			5		13,73	13,73
	19:00	45,75	38,30	7,45	0,00			1	1	1		1			7	1	13,73	13,73
20:00	47,45	35,32	12,13	0,00			1	1	1		1		1	5		13,73	13,73	
21:00	43,97	31,11	12,85	0,00			1	1	1		1		1	1		13,73	13,73	
22:00	38,14	25,64	12,50	0,00			1	1	1		1					13,73	13,73	
23:00	32,12	21,42	10,70	0,00			1	1	1		1					12,27	12,25	

Τις πρωινές ώρες παρατηρήθηκαν αυξημένα επίπεδα άεργου ισχύος στο δίκτυο. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης